



Registro y Seguimiento de Extintores

Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Fecha: 12/01/2022

Dirección: Felipe Aldecoa N° 953



SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Nº Extintor	Tipo	Carga Nominal	Nº Serie	Vencim. Revisión	Vencim. P.H.	Cumple	Sector
1	ABC	10 KG	577225	dic-22	dic-26	SI	Porton Ingreso
2	BC	5 KG	127634	dic-22	dic-26	Si	Corrugadora 1
3	ABC	10 KG	577226	dic-22	dic-26	SI	Corrugadora 1
4	ABC	10 KG	577194	dic-22	dic-26	SI	Corrugadora 1
5	ABC	10 KG	577216	dic-22	dic-26	SI	Corrugadora 1
6	ABC	10 KG	577366	dic-22	dic-26	SI	Corrugadora 1
7	ABC	10 KG	577200	dic-22	dic-26	SI	Corrugadora 1
8	ABC	10 KG	577244	dic-22	dic-26	SI	Corrugadora 1
9	ABC	10 KG	577728	dic-22	dic-26	SI	Corrugadora 1
10	ABC	5 KG	399885	feb-23	feb-27	SI	Corrugadora 1
11	ABC	10 KG	577730	dic-22	dic-26	SI	Corrugadora 1
12	ABC	5 KG	393676	feb-23	feb-27	SI	Corrugadora 1
13	ABC	10 KG	577239	dic-22	dic-26	NO	Cabina Gas
14	BC	5 KG	127712	dic-22	dic-26	NO	Cargador Autoele.
15	ABC	10 KG	576874	dic-22	dic-26	NO	Enfardadora Auto.
16	ABC	10 KG	577707	dic-22	dic-26	SI	Deposito Planchas
17	ABC	10 KG	576447	dic-22	dic-26	SI	Deposito Planchas
18	BC					NO	Compresores
19	ABC	10 KG	577208	dic-22	dic-26	SI	Compresores
20	BC	5 KG	651331	nov-21	nov-25	NO	Transformador
21	ABC	10 KG	142376	feb-22	feb-26	SI	Transformador
22	BC	3,5 KG	155997	dic-22	nov-25	SI	Impresora 228
23	ABC	10 KG	497666	dic-22	nov-25	SI	Impresora 228
24	ABC	5 KG	66533	feb-22	nov-25	SI	Impresora 228
25	ABC	5 KG	665063	dic-22	nov-25	SI	Impresora 248
26	ABC	5 KG	64892	dic-22	dic-26	SI	Impresora 248
27	ABC	10 KG	4139	dic-22	nov-25	NO	Impresora 186
28	ABC	10 KG	105150	oct-22	nov-25	SI	Impresora 186
29	ABC	5 KG	41100	dic-22	nov-25	SI	Garita Seguridad
30	ABC	10 KG	52196	dic-22	nov-25	SI	Enfardadora Man.
Observaciones:		Ver Anexo fotográfico					



Registro y Seguimiento de Extintores

Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Fecha: 12/01/2022

Dirección: Felipe Aldecoa N° 953



SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Nº Extintor	Tipo	Carga Nominal	Nº Serie	Vencim. Revisión	Vencim. P.H.	Cumple	Sector
31	ABC	10 KG	577642	dic-22	dic-26	SI	Corrugadora 2
32	ABC	10 KG	576678	dic-22	dic-26	SI	Corrugadora 2
33	ABC	10 KG	577243	dic-22	dic-26	SI	Corrugadora 2
34	ABC	10 KG	577739	dic-22	dic-26	SI	Corrugadora 2
35	ABC	10 KG	52212	dic-22	nov-25	SI	Corrugadora 2
36	ABC	10 KG	577188	dic-22	dic-26	SI	Impresora TCY
37	ABC	10 KG	577196	dic-22	dic-26	SI	Impresora TCY
38	ABC	10 KG	577212	dic-22	dic-26	SI	Impresora TCY
39	ABC	10 KG	577522	dic-22	dic-26	SI	Impresora TCY
40	ABC	10 KG	577723	dic-22	dic-26	SI	Laboratorio
41	HCFC	3,5 KG	406235	dic-22	dic-26	SI	Ploter
42	ABC	10 KG	577248	dic-22	dic-26	SI	Vestuarios Superv.
43	ABC	10 KG	576608	dic-22	dic-26	SI	Escalera Vest. Oper
44	ABC	10 KG	194674	dic-22	oct-23	SI	Deposito Planchas
45	ABC	10 KG	577694	dic-22	dic-26	SI	Taller Electricidad
46	ABC	10 KG	577242	dic-22	dic-26	SI	Taller Electricidad
47	BC	5 KG	488184	dic-22	nov-25	SI	Taller Electricidad
48	ABC	5 KG	393612	feb-23	feb-27	SI	Taller Mantenimiento
49	BC	3,5 KG	247745	dic-22	nov-25	SI	Taller Mantenimiento
50	ABC	5 KG	141256	dic-22	dic-26	SI	Taller Mantenimiento
51	ABC	5 KG	393730	feb-23	feb-27	SI	Grabados
52	ABC	5 KG	393463	feb-23	feb-27	SI	Grabados
53	ABC	5 KG	393999	feb-23	feb-27	SI	Pañol
54	ABC	5 KG	393797	feb-23	feb-27	SI	Escalera Vest. Oper
55	ABC	5 KG	400201	feb-23	feb-27	SI	Comedor Operarios
56	ABC	5 KG	393707	feb-23	feb-27	SI	Duchas Operarios
57	ABC	10 KG	51528	dic-22	nov-25	SI	Pasillo Adm. PB
58	ABC	5 KG	132669	dic-22	nov-25	SI	Cocina
59	HCFC	3,5 KG	405891	dic-22	dic-26	NO	Tableros Cocina
60	ABC	10 KG	194681	dic-22	nov-25	SI	Escalera Administ.
Observaciones:		Ver Anexo fotográfico					



Registro y Seguimiento de Extintores

Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 **Fecha:** 12/01/2022

Dirección: Felipe Aldecoa N° 953



	Registro y Seguimiento de Extintores	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1	Fecha: 12/01/2022	
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953		

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
1		
2		
3		
4		
5		

	Registro y Seguimiento de Extintores	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1	Fecha: 12/01/2022	
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953		

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
6		
7		
8		
9		
10		

	Registro y Seguimiento de Extintores	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1	Fecha: 12/01/2022	
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953		

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
11		
12		
13		Se recomienda instalar el extintor a la altura reglamentaria y colocarle la señalización correspondiente.
14		Se recomienda instalar el extintor a la altura reglamentaria.
15		Se recomienda despejar el extintor.

	Registro y Seguimiento de Extintores	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1	Fecha: 12/01/2022	
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953		

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
16		
17		
18		Se recomienda colocar el extintor faltante en el lugar indicado.
19		
20		Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.

	Registro y Seguimiento de Extintores	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1	Fecha: 12/01/2022	
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953		

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
21		
22		
23		
24		
25		

	Registro y Seguimiento de Extintores	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1	Fecha: 12/01/2022	
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953		

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
26		
27		Se recomienda señalizar el extintor según norma.
28		
29		
30		

	Registro y Seguimiento de Extintores	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1	Fecha: 12/01/2022	
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953		

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
31		
32		
33		Se recomienda mejorar la señalización del extintor.
34		
35		

	Registro y Seguimiento de Extintores	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1	Fecha: 12/01/2022	
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953		

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
36		
37		
38		
39		
40		

	Registro y Seguimiento de Extintores	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1	Fecha: 12/01/2022	
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953		

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
41		
42		
43		
44		Se Recomienda despejar el acceso al extintor.
45		

	Registro y Seguimiento de Extintores	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1	Fecha: 12/01/2022	
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953		

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
46		
47		
48		
49		
50		

	Registro y Seguimiento de Extintores	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1	Fecha: 12/01/2022	
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953		

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
51		
52		
53		
54		
55		

	Registro y Seguimiento de Extintores	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1	Fecha: 12/01/2022	
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953		

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
56		
57		
58		
59		Se recomienda señalizar e instalar a la altura reglamentaria.
60		

	Registro y Seguimiento de Extintores	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1	Fecha: 12/01/2022	
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953		

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
61		
62		Se recomienda adecuar a la altura reglamentaria para instalar el extintor.
63		Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.
64		
65		

	Registro y Seguimiento de Extintores	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1	Fecha: 12/01/2022	
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953		

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
66		
67		
68		Se recomienda despejar el extintor.
69		
70		

	Registro y Seguimiento de Extintores	
	Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Fecha: 12/01/2022	
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953		SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
71		Falta numeras posición.
Reserva 1		
Reserva 2		
Reserva 3		
Reserva 4		