

Buenos Aires, 07 de noviembre de 2023

Señores:

MAXIPACK S.A.

Aldecoa 953 Avellaneda

AT: Martín Gellert

REF: Informe de ejercicio de evacuación Planta 2

De acuerdo con lo oportunamente programado, hemos efectuado en el día de la fecha en Planta 2 Aldecoa 750 Avellaneda el simulacro de evacuación previsto para el corriente año.

Se detalla a continuación lo realizado.

- 1- Hipótesis: Principio de incendio en compresor
- 2- Hora de inicio: 19.00 Hs
- 3- Hora de finalización: 19.06 hs
- 4- Objetivo:
 - Evaluar la respuesta de los Brigadistas de planta.
 - Evaluar la respuesta y el comportamiento del personal.
 - Evaluar las comunicaciones internas y externas.
 - Evaluar la simulación de corte de suministro eléctrico.
 - Evaluar procedimiento de corte de gas.
- 5- Cantidad total de personas que participaron en el ejercicio: Participaron del ejercicio la totalidad de las personas presentes en planta – 7 Personas.
- 6- Desarrollo del ejercicio

Se simula un principio de incendio en el compresor, la cual se encuentra en el sector posterior derecho del inmueble.

19.00 hs el Operario de la Cosedora detecta el problema y de inmediato da aviso al personal de la empresa de Seguridad patrimonial. Quien a su vez avisa de lo sucedido al encargado de la planta Sr Montenegro Eduardo.

19:00 hs. El personal de la Empresa de Seguridad realiza el llamado a Bomberos Voluntarios de Avellaneda. 4208-2222 e informa que se esta desarrollando el simulacro de evacuación de la planta con la supervisión de personal de dicha institución.

19:01 hs El encargado de la planta Sr. Montenegro Eduardo da Aviso al Brigadistas Sr. Salvatierra José Luis quien a partir de ese momento se hace cargo de la situación y ordenando con silbato y a viva voz la evacuación del establecimiento.

19:02 hs El encargado de la planta Sr. Montenegro Eduardo procede a la simulación de corte del suministro de gas y el realiza la simulación del corte de energía eléctrica.

19:02 hs El Brigadista Sr. Salvatierra procede a revisar la zona de cocina y vestuario y en paralelo el Sr. Montenegro procede al chequeo de planta baja.

19:03 hs Todo el personal evacuado en Punto de Reunión Primario (Felipe Aldecoa y Edmundo Fernández). Fin del ejercicio, se procede a devolución final a los empleados por

parte de del Encargado de Capacitación de Bomberos Voluntarios de Avellaneda Sr. Fernando Apicella

19:06 hs. Reinicio de actividades.

7- Tiempo de duración total del ejercicio a partir del aviso de emergencia: **6 minutos.**

8- Tiempo de evacuación total de la planta: **2,30 minutos.**

9- Resultado final general del ejercicio: **SATISFACTORIO**

10- Observaciones:

- Correcta predisposición y seriedad del personal para la realización del ejercicio.
- Correcta actuación del encargado y los brigadistas que cumplen funciones en la planta asumiendo la coordinación de la emergencia.
- Correcta organización y reparto de roles por parte de los participantes.
- Se efectuó correctamente la simulación del corte de suministro de gas y de suministro eléctrico
- El tiempo total del ejercicio fue de 6 minutos desde la detección de la emergencia hasta su finalización.
- El tiempo total de evacuación de todo el personal fuera del edificio y chequeo que no faltaba nadie fue de 2,30 minutos
- Funcionó correctamente la simulación de la llamada a bomberos por parte de personal de la empresa de seguridad, los números a los cuales llamar fueron chequeados antes del ejercicio.
- Correcta ejecución de la maniobra de retiro de vehículos en planta.
- Impacto Ambiental: Se evaluó que el principio de incendio no produjo ninguna implicancia con consecuencias ambientales.
- Se conto con la presencia para la supervisión del simulacro de evacuación de Bomberos Voluntarios de Avellaneda, 1 oficial y un móvil.
- Posterior a la finalización del ejercicio el personal de bomberos realizó una recorrida por las instalaciones de la empresa para identificación de condiciones inseguras.

11- Registro Fotográfico.



Personal en el punto de encuentro.



Personal en el Punto de encuentro.

CONCLUSIÓN FINAL:

Con la realización de este ejercicio de manera sorpresiva para el personal de producción y Administrativo que se encontraba en planta, se pudo comprobar el funcionamiento de la organización de los Brigadistas de emergencias y la respuesta del resto del personal de la empresa. Recomendando continuar con los entrenamientos al personal de Brigada de Emergencia.

Atentamente:


Hernandez Emmanuel
Técnico superior en Seguridad, Higiene y
control Ambiental industrial
Mat: CPHST N° THS-000284 PBA