

REPORTE DETALLADO DE EXTINTORES
 MAXIPACK - PLANTA 1

FECHA: 09/2021

Responsable: Hernandez Emmanuel

Puesto	Clase	Carga nominal	Revisión	PH	Estado	Observaciones
1	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	
2	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	
3	ABC	10 KG	nov-21	nov-25		
4	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	
5	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	
6	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	
8	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	
12	ABC	10 KG	nov-21	nov-25		
13	ABC	10 KG	feb-22	nov-25		
15	ABC	10 KG	nov-21	nov-25		
18	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	
20	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	
21	ABC	10 KG	nov-21	nov-25		
22	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	
23	ABC	10 KG	feb-22	feb-26		
24	ABC	10 KG	nov-21	nov-25		Descargado
25	ABC	10 KG	nov-21	nov-25		
26	ABC	10 KG	feb-22	nov-25		
27	ABC	10 KG	nov-21	nov-25		
28	ABC	10 KG	nov-21	nov-25		
29	ABC	10 KG	nov-21	nov-25		
30	ABC	10 KG	nov-21	nov-25		
31	ABC	10 KG	nov-21	nov-25		
32	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	
34	ABC	10 KG	nov-21	nov-25		Descargado
35	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	
37	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	
39	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	MANOMETRO DAÑADO
40	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	
41	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	
44	ABC	10 KG	nov-21	oct-22		
52	ABC	10 KG	nov-21	ago-22		
53	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	Descargado
55	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	
5N	ABC	10 KG	-	-	Sustituto	
I	A	100 LT	sep-20	sep-21	VENCIDO	RUEDA DAÑADA
II	A	100 LT	sep-20	sep-20	Rechazado	RUEDA DAÑADA
IV	A	100 LT	nov-20	nov-21	VENCIDO	RUEDA DAÑADA
V	A	100 LT	oct-20	oct-21	Rechazado	RUEDA DAÑADA
VII	A	100 LT	oct-20	oct-20	Rechazado	
VIII	A	100 LT	nov-20	nov-21	Rechazado	RUEDA DAÑADA
46	HCFC	2,5 Kg	-	-	Sustituto	
36	ABC	25 KG	feb-22	nov-25		
38	ABC	25 KG	feb-22	nov-25		
42	HCFC	3,5 KG	-	-	Sustituto	INSTALAR CORRECTAMENTE
43	CO2	3,5 KG	nov-21	nov-25		
54	CO2	3,5 KG	nov-21	nov-25		
14	ABC	5 KG	-	-	Sustituto	
16	ABC	5 KG	-	-	Sustituto	
33	ABC	5 KG	nov-21	nov-23		
45	ABC	5 KG	nov-21	nov-25		Descargado
47	ABC	5 KG	nov-21	nov-25		
48	ABC	5 KG	ago-20	ago-20	VENCIDO	
50	ABC	5 KG	nov-21	nov-25		Descargado
51	ABC	5 KG	-	-	Sustituto	
56	ABC	5 KG	nov-21	nov-25		
57	ABC	5 KG	-	-	Sustituto	
58	ABC	5 KG	nov-21	nov-25		
59	ABC	5 KG	nov-21	nov-25		ESCALERA A OFICINAS ENTREPISO
61	HCFC	5 KG	nov-21	nov-25		
62	HCFC	5 KG	nov-21	oct-23		
5N	CO2	5 KG	-	-	Sustituto	
19	ABC	50 KG	nov-21	nov-25		
11	CO2	7 KG	nov-21	nov-25		
10	CO2	5 KG	nov-21	nov-25		
55	CO2	5 KG	nov-21	nov-15		