

Visita N° 05/20

<b>Formato de Local :</b>	Farmacity - Simplicity - Get The Look	<b>N° de Local:</b>	18
<b>Dirección:</b>	Av. Rivadavia N° 11420	<b>Horario de Trabajo:</b>	09:00 a 21:00 hs.
<b>Gte/ Encargado del local:</b>	Mariano Andrada		
<b>Fecha de Visita:</b>	16/10/2020	<b>Cantidad de Trabajadores:</b>	4
<b>Auditor en Hig. y Seg:</b>	Daniel Sergio Romano		

**Actividad desarrollada durante la visita:**

☐ INV. DE ACC. ☐ CTROL DOC. ☐ CONTROL ☐ PAC ☐ MEDICIONES ☐ OTROS

**Breve descripción de las actividades desarrolladas al momento de la inspección:**

Control de documentación- Medición de iluminación en ambiente laboral Res. 84/12 Srt - Control de extintores.

**Descripción de las Evaluaciones :**

En el día de la fecha se realiza recorrida por el establecimiento con el fin de evaluar las distintas condiciones en materia de higiene y seguridad.

- 1-Se realiza control de documentación correspondiente al local, pudiendo observar lo siguiente: Estudio de agua Bacteriológico, fisicoquímico, libretas sanitarias de la totalidad del personal, estudio de carga de fuego..
- 2-Se puede constatar que el extintor numero 5, clase ABC, de 10 kg se encuentra despresurizado (se adjunta imagen en anexo I.
- 3- Durante la recorrida se puede observar falta de aislación en conductores eléctricos, sector línea de caja.

**Descripción de las Medidas Correctivas:**

- 1- Sobre la documentación observada se encuentra vigente la misma es escaneada y cargada la código QR perteneciente al local.
- 2- Se solicita dar aviso a la empresa x para generar la recarga de extintores, se coloca en su lugar de forma provisoria extintor de reserva.
- 3- Se deberá dar aviso al sector de mantenimiento eléctrico para una correcta revisión y aislación de cableado existente. (riesgo de electrocución).




Firma y Aclaración - Serv. Higiene y Seguridad  
SOSMA

## Evidencia Fotográfica

Imagen de referencia- extintor despresurizado- punto N° 2



Imagen de referencia- Cables sin aislacion - punto N°3



Matriz valorización del riesgo: