

**Buenos Aires, 11 de abril de 2023**

**Señores:**

**MAXIPACK S.A.**

**Aldecoa 953 Avellaneda**

**AT: Martín Gellert**

**REF: Informe de ejercicio de evacuación Depósito de Bobinas**

---

De acuerdo con lo oportunamente programado, hemos efectuado el día de la fecha en el Depósito de Bobinas, sito en Fiorito N°850 Avellaneda el simulacro de evacuación previsto para el corriente año.

Se detalla a continuación lo realizado.

- 1- Hipótesis: Principio de incendio en acopio de bobinas
- 2- Hora de inicio: 15.40 Hs
- 3- Hora de finalización: 15.45 hs
- 4- Objetivo:
  - Evaluar la respuesta del Personal de Depósito
  - Evaluar la respuesta y el comportamiento del personal.
  - Evaluar las comunicaciones internas y externas.
  - Evaluar la simulación de corte de suministro eléctrico.
  - Evaluar procedimiento de uso de Red de Incendio.
- 5- Cantidad total de personas que participaron en el ejercicio: Participaron del ejercicio la totalidad de las personas presentes en el depósito – 7 Personas.
- 6- Desarrollo del ejercicio

Se simula un principio de incendio en el acopio de bobinas en el depósito.

15.40 hs el encargado de depósito detecta el problema y de inmediato da aviso al Sr. Magrone Nicolas y Sr Hernandez Emmanuel, quienes a partir de ese momento se hacen cargo de la coordinación de las actuaciones en conjunto, y ordenando a viva voz la evacuación del establecimiento.

15.41 hs. El encargado del depósito realiza el llamado a Bomberos Voluntarios de Avellaneda

15.41 hs El Técnico en Seguridad e Higiene Hernandez Emmanuel y el Sr. Martore Ivan proceden al armado de la línea de lucha contra incendio, utilizando el hidrante que se encuentra próximo al portón de ingreso al depósito. Se realiza la prueba de funcionamiento del mismo.

15.41 hs El Sr. Magrone Nicolas procede a revisar la zona, dando el aviso de evacuación y corroborando que nadie permanezca dentro de las instalaciones de la empresa

15.42 hs El encargado del depósito procede a la simulación de corte del suministro de energía eléctrica.

15.42 hs Todo el personal evacuado en Punto de Reunión Primario (Lateral del portón de ingreso a planta). Fin del ejercicio, se procede a devolución final a los empleados por parte del Técnico en Seguridad e Higiene Hernandez Emmanuel

15.45hs. Reinicio de actividades.

7- Tiempo de duración total del ejercicio a partir del aviso de emergencia: 5 minutos.

8- Tiempo de evacuación total de la planta: 1:22 minutos.

9- Resultado final general del ejercicio: SATISFACTORIO

10- Observaciones:

- Muy buena predisposición y seriedad del personal para la realización del ejercicio.
- Muy buena actuación del encargado y el personal que cumplen funciones en la empresa asumiendo la coordinación de la emergencia.
- Muy buena organización y reparto de roles por parte de los participantes.
- Se efectuó correctamente la simulación del corte del suministro eléctrico.
- El tiempo total de evacuación de todo el personal fuera del edificio y chequeo que no faltaba nadie fue de 1:22 minutos
- Funcionó correctamente la simulación de la llamada a bomberos por parte de personal de la empresa, los números a los cuales llamar fueron chequeados antes del ejercicio.


11- Registro Fotográfico.



### **CONCLUSIÓN FINAL:**

Con la realización de este ejercicio de manera sorpresiva para la totalidad del personal que se encontraba en planta, se pudo comprobar el funcionamiento de la organización de los Brigadistas de emergencias y la respuesta del resto del personal de la empresa. Recomendando continuar con los entrenamientos al personal.

Atentamente:

  
**Hernandez Emmanuel**  
Técnico superior en Seguridad, Higiene y  
control Ambiental industrial  
**Mat: CPHST N° THS-000284 PBA**