

Buenos Aires, 03 de marzo de 2021

Señores:
MAXIPACK S.A.
Aldecoa 953 Avellaneda
AT: Martín Gellert
REF: Informe de ejercicio de evacuación Planta 2

De acuerdo con lo oportunamente programado, hemos efectuado el día de la fecha en Planta 2 Aldecoa 750 Avellaneda el simulacro de evacuación previsto para el corriente año.

Se detalla a continuación lo realizado.

- 1- Hipótesis: Principio de incendio por cortocircuito en compresor – Sector tintas Impresora AOT
- 2- Hora de inicio: 14.00 Hs
- 3- Hora de finalización: 14.06 hs
- 4- Objetivo:
 - Evaluar la respuesta de los Brigadistas de planta.
 - Evaluar la respuesta y el comportamiento del personal.
 - Evaluar las comunicaciones internas y externas.
 - Evaluar la simulación de corte de suministro eléctrico.
 - Evaluar procedimiento de corte de gas.
- 5- Cantidad total de personas que participaron en el ejercicio: Participarón del ejercicio la totalidad de las personas presentes en planta – 16 Personas.
- 6- Desarrollo del ejercicio

Se simula un principio de incendio por cortocircuito en el compresor que se encuentra próximo al sector de tintas de la impresora AOT.

14.00 hs el encargado de planta Sr. Yegros Dario detecta el problema y de inmediato da aviso al brigadista Salvatierra José Luis, quienes a partir de ese momento se hacen cargo de la coordinación de las actuaciones en conjunto, y ordenando a viva voz la evacuación del establecimiento.

14.01 hs El brigadista Salvatierra procede a la simulación de corte del suministro de gas y el Sr. Yegros Dario realiza la simulación del corte de energía eléctrica

14.02 hs. El personal de vigilancia Sr. Delgado Julio, realiza el llamado a Bomberos Voluntarios de Avellaneda.

14.02 hs El Brigadista Salvatierra José Luis procede a revisar la zona de cocina y vestuario y en paralelo el Sr. Yegros Dario procede al chequeo de planta baja.

14.03 hs Todo el personal evacuado en Punto de Reunión Primario (Portón de ingreso a planta). Fin del ejercicio, se procede a devolución final a los empleados por parte de del Encargado de Capacitación de Bomberos Voluntarios de Avellaneda Sr. Fernando Apicella

14.06hs. Reinicio de actividades.

- 7- Tiempo de duración total del ejercicio a partir del aviso de emergencia: 6 minutos.
- 8- Tiempo de evacuación total de la planta: 2:48 minutos.
- 9- Resultado final general del ejercicio: SATISFACTORIO
- 10- Observaciones:
 - Muy buena predisposición y seriedad del personal para la realización del ejercicio.
 - Muy buena actuación del encargado y los brigadistas que cumplen funciones en la planta asumiendo la coordinación de la emergencia.
 - Muy buena organización y reparto de roles por parte de los participantes.
 - Se efectuó correctamente la simulación del corte de suministro de gas y de suministro eléctrico El tiempo total del ejercicio fue de 6 minutos desde la detección de la emergencia hasta su finalización.
 - El tiempo total de evacuación de todo el personal fuera del edificio y chequeo que no faltaba nadie fue de 2:48 minutos
 - Funcionó correctamente la simulación de la llamada a bomberos por parte de personal de la empresa de seguridad, los números a los cuales llamar fueron chequeados antes del ejercicio.

11- Registro Fotográfico.



CONCLUSIÓN FINAL:

Con la realización de este ejercicio de manera sorpresiva para la totalidad del personal que se encontraba en planta, se pudo comprobar el funcionamiento de la organización de los Brigadistas de emergencias y la respuesta del resto del personal de la empresa.

Recomiendo continuar con los entrenamientos al personal.

Atentamente: