

Buenos Aires, 07 de noviembre de 2023

Señores:
MAXIPACK S.A.
Aldecoa 953 Avellaneda
AT: Martín Gellert
REF: Informe de ejercicio de evacuación Planta 1

De acuerdo con lo oportunamente programado, hemos efectuado en el día de la fecha en Planta 1 Aldecoa 953 Avellaneda el simulacro de evacuación previsto para el corriente año.

Se detalla a continuación lo realizado.

- 1- Hipótesis: Principio de incendio en Depósito de Residuos Especiales.
- 2- Hora de inicio: 15.33 Hs
- 3- Hora de finalización: 15.45 hs
- 4- Objetivo:
 - Evaluar la respuesta de los Brigadistas de planta.
 - Evaluar la respuesta y el comportamiento del personal.
 - Evaluar las comunicaciones internas y externas.
 - Evaluar la simulación de corte de suministro eléctrico.
 - Evaluar procedimiento de corte de gas.
- 5- Cantidad total de personas que participaron en el ejercicio: Participaron del ejercicio la totalidad de las personas presentes en planta – 70 Personas.
- 6- Desarrollo del ejercicio

Se simula un principio de incendio en el depósito de residuos especiales, la cual se encuentra ubicada en el sector lateral derecho de la planta sobre la calle Rivero.

15.33 hs uno de los operarios de la planta le informa al director de evacuación (DE) Sr. Marcelo Saglia que detecto llamas y humo en el sector antes mencionado. De inmediato el DE da aviso Personal de la empresa de Seguridad y solicita se realicen los llamados a Bomberos.

15:34 El DE da aviso a los responsables de piso (RP) Sr. Ricardo Buschittari y Magrone Nicolas, quienes a partir de ese momento se hacen cargo de la coordinación de las actuaciones en conjunto, y ordenando con silbatos la evacuación del establecimiento.

15.34 hs. El personal de Seguridad patrimonial realiza el llamado a Bomberos Voluntarios de Avellaneda al teléfono 4208-2222 y comunica que se están desarrollando el ejercicio de evacuación supervisado por personal de Bomberos Voluntarios de Avellaneda Sr. Apicella Fernando.

15.35 hs El brigadista Vera Carlos procede al despliegue de mangueras de incendio y realiza una prueba con la misma.

15.35 hs Los RP Sr. Magrone Nicolas procede a revisar la zona administración y en paralelo el Sr. Ricardo Buschittari procede al chequeo del sector de oficina de calidad e impresora tcy 05, el Sr Juan Manzo realiza la recorrida por el sector de comedor y vestuarios de operarios,

mientras que en simultaneo el Sr. Lado Hernan Corrobora el sector de talleres y pañol y el Sr Alonso José los depósitos de bobinas, insumos y corrugadora dando el aviso de evacuación y corroborando que nadie permanezca dentro de las instalaciones de la empresa

15.35 hs El jefe técnico (JT) Antón Ángel procede a la simulación de corte del suministro de energía eléctrica y suministro de gas en la cabina ubicada en la parte posterior del inmueble.

15.39 hs Todo el personal evacuado en Punto de Reunión Primario (Felipe Aldecoa y Rivero). Fin del ejercicio, se procede a devolución final a los empleados por parte del Personal de Bomberos Voluntarios de Avellaneda Sr. Fernando Apicella

15.45 hs. Reinicio de actividades.

7- Tiempo de duración total del ejercicio a partir del aviso de emergencia: **14 minutos.**

8- Tiempo de evacuación total de la planta: **6 minutos.**

9- Resultado final general del ejercicio: **SATISFACTORIO**

10- Observaciones:

- Correcta predisposición y seriedad del personal para la realización del ejercicio.
- Correcta actuación del director de evacuación, responsables de piso y los brigadistas que cumplen funciones en la planta asumiendo la coordinación de la emergencia.
- Correcta organización y reparto de roles por parte de los participantes.
- Se efectuó correctamente la simulación del corte de suministro de gas y de suministro eléctrico
- El tiempo total del ejercicio fue de 12 minutos desde la detección de la emergencia hasta su finalización.
- El tiempo total de evacuación de todo el personal fuera del edificio y chequeo que no faltaba nadie fue de 6 minutos
- Funcionó correctamente la simulación de la llamada a bomberos por parte de personal de la empresa de seguridad, los números a los cuales llamar fueron chequeados antes del ejercicio.
- Correcta ejecución de la maniobra de retiro de vehículos en planta.
- Impacto Ambiental: Se evaluó que el principio de incendio no produjo ninguna implicancia con consecuencias ambientales, se realiza limpieza de ser necesario con kit de contención de derrames.
- Se conto con la presencia para la supervisión del simulacro de evacuación de Bomberos Voluntarios de Avellaneda, 1 oficial y un móvil.
- Posterior a la finalización del ejercicio el personal de bomberos realizó una recorrida por las instalaciones de la empresa para identificación de condiciones inseguras.

11- Registro Fotográfico.



Despliegue de línea.



Prueba de hidrante.



Prueba de hidrante.



Personal en el punto de encuentro.



Personal en el punto de encuentro.




Personal en el punto de encuentro.

CONCLUSIÓN FINAL:

Con la realización de este ejercicio de manera sorpresiva para el personal de producción y Administrativo que se encontraba en planta, se pudo comprobar el funcionamiento de la organización de los Brigadistas de emergencias y la respuesta del resto del personal de la empresa. Recomendando continuar con los entrenamientos al personal de Brigada de Emergencia.

Atentamente:


Hernandez Emmanuel
Técnico superior en Seguridad, Higiene y
control Ambiental industrial
Mat: CPHST N° THS-000284 PBA