

## Control de extintores

Dto. 351/79



Tienda N°: 42

Dirección: Av. Callao N°1600 – CABA.

fecha: 15/12/2020





## Registro y Seguimiento de Extintores

Tienda N°: 42

Fecha: 15/12/2020

Dirección: Av. Callao 1600

N° Extintor	Clase / Kilos	Sector	Próxima Recarga	Vencim. P. H.	Señalizado	Obstruido	Observación
54112	ABC 5kg	Salón	may-21	may-23	SI	NO	Descargado
148772	ABC 5kg	Salón	may-21	may-23	SI	NO	
141671	ABC 5kg	Salón	may-21	may-21	SI	NO	
6877	ABC 5kg	Escalera	may-21	may-21	SI	NO	
6878	ABC 5kg	Pasillo oficina	may-21	may-23	SI	NO	
9987	HCFC 5kg	Oficina	may-21	may-21	SI	NO	
9988	HCFC 5kg	Redes	may-21	may-21	SI	NO	
34366	ABC 5kg	Depósito	may-21	may-23	NO	SI	Falta chapabaliza
Observaciones:		Ver Anexo fotográfico					





## Anexo fotográfico

Tienda N°: 42

Fecha: 15/12/2019

Dirección: Av. Callao 1600

N° Extintor	Observación	Acción correctiva
54112		Realizar la recarga del equipo con el proveedor y volver a colocar en su lugar correspondiente
34366		Colocar chapabaliza indicando clase de fuego ABC