

Buenos Aires, 10 de marzo de 2022

Señores:
MAXIPACK S.A.
Aldecoa 953 Avellaneda
AT: Martín Gellert
REF: Informe de ejercicio de evacuación Planta 1

De acuerdo con lo oportunamente programado, hemos efectuado el día de la fecha en Planta 1 Aldecoa 953 Avellaneda el simulacro de evacuación previsto para el corriente año.

Se detalla a continuación lo realizado.

- 1- Hipótesis: Principio de incendio en Impresora 186.
- 2- Hora de inicio: 15.40 Hs
- 3- Hora de finalización: 15.48 hs
- 4- Objetivo:
 - Evaluar la respuesta de los Brigadistas de planta.
 - Evaluar la respuesta y el comportamiento del personal.
 - Evaluar las comunicaciones internas y externas.
 - Evaluar la simulación de corte de suministro eléctrico.
 - Evaluar procedimiento de corte de gas.
 - Evaluar el retiro de vehículos de planta.
- 5- Cantidad total de personas que participaron en el ejercicio: Participaron del ejercicio la totalidad de las personas presentes en planta – 57 Personas.
- 6- Desarrollo del ejercicio

Se simula un principio de incendio en la impresora 186, la cual se encuentra ubicada en el sector de ingreso a planta sobre la calle Felipe Aldecoa.

15.40 hs uno de los operarios de la impresora 186 le informa al Brigadista Vera Carlos que detecto humo y presencia de en la antes mencionada impresora. De inmediato el Brigadista da aviso Personal de la empresa de Seguridad y solicita las llaves de la cabina de gas y de tableros eléctricos.

15.40 El personal de Seguridad Patrimonial da aviso a los brigadistas Sr. Magrone Nicolas y Marchesi Nahuel, quienes a partir de ese momento se hacen cargo de la coordinación de las actuaciones en conjunto, y ordenando a viva voz la evacuación del establecimiento.

15.41 hs. El personal de Seguridad patrimonial realiza el llamado a Bomberos Voluntarios de Avellaneda al teléfono 4208-2222 y comunica que se están desarrollando el ejercicio de evacuación supervisado por personal de Bomberos Voluntarios de Avellaneda.

15.41 hs El brigadista Vera Carlos procede a la simulación de corte del suministro de gas en la cabina ubicada en la parte posterior del inmueble.

15.42 hs El Brigadista Sr. Magrone Nicolas procede a revisar la zona administración y en paralelo el Sr. Marchesi Nahuel procede al chequeo de planta baja y sector de vestuarios y oficinas de calidad, dando el aviso de evacuación y corroborando que nadie permanezca dentro de las instalaciones de la empresa



15.42 hs El brigadista Vera Carlos procede a la simulación de corte del suministro de energía eléctrica.

14:42 hs. El personal de la empresa de Seguridad retira a los vehículos que se encontraban dentro de la planta realizando tareas de carga y descarga. Los cuales prontamente salen del interior de esta y se procede al cierre de los portones (sin colocar ningún tipo de traba) para reducir el ingreso de aire al interior de las instalaciones.

15:43 hs. Los brigadistas Vera Carlos y Rodríguez Roberto proceden a desplegar la línea de del hidrante ubicado en las proximidades del principio de incendio.

15.48 hs Todo el personal evacuado en Punto de Reunión Primario (Felipe Aldecoa y Rivero). Fin del ejercicio, se procede a devolución final a los empleados por parte del Encargado de Capacitación de Bomberos Voluntarios de Avellaneda Sr. Fernando Apicella

15.54hs. Reinicio de actividades.

7- Tiempo de duración total del ejercicio a partir del aviso de emergencia: 14 minutos.

8- Tiempo de evacuación total de la planta: 8 minutos.

9- Resultado final general del ejercicio: SATISFACTORIO

10- Observaciones:

- Correcta predisposición y seriedad del personal para la realización del ejercicio.
- Correcta actuación del encargado y los brigadistas que cumplen funciones en la planta asumiendo la coordinación de la emergencia.
- Correcta organización y reparto de roles por parte de los participantes.
- Se efectuó correctamente la simulación del corte de suministro de gas y de suministro eléctrico
- El tiempo total del ejercicio fue de 14 minutos desde la detección de la emergencia hasta su finalización.
- El tiempo total de evacuación de todo el personal fuera del edificio y chequeo que no faltaba nadie fue de 8 minutos
- Funcionó correctamente la simulación de la llamada a bomberos por parte de personal de la empresa de seguridad, los números a los cuales llamar fueron chequeados antes del ejercicio.
- Correcta ejecución de la maniobra de retiro de vehículos en planta.
- Impacto Ambiental: Se evaluó que el principio de incendio no produjo ninguna implicancia con consecuencias ambientales.
- Se conto con la presencia para la supervisión del simulacro de evacuación de Bomberos Voluntarios de Avellaneda, 3 oficiales y un móvil.
- Posterior a la finalización del ejercicio el personal de bomberos realizó una recorrida por las instalaciones de la empresa para identificación de condiciones inseguras.

11- Registro Fotográfico.



Retiro de Vehículos de planta.



Retiro de Vehículos de planta.



Despliegue de línea.



Personal en el punto de encuentro.



Personal en el punto de encuentro.




Personal de Bomberos Evaluando
las instalaciones.

CONCLUSIÓN FINAL:

Con la realización de este ejercicio de manera sorpresiva para el personal de producción y Administrativo que se encontraba en planta, se pudo comprobar el funcionamiento de la organización de los Brigadistas de emergencias y la respuesta del resto del personal de la empresa. Recomendando continuar con los entrenamientos al personal de Brigada de Emergencia.

Atentamente:


Hernandez Emmanuel
Técnico superior en Seguridad, Higiene y
control Ambiental industrial
Mat: CPHST N° THS-000284 PBA