



Registro y Seguimiento de Extintores

Empresa: MAXIPACK SA - Planta

1

Fecha: 09/05/2023

Dirección: Felipe Aldecoa N° 953



SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Nº Extintor	Tipo	Carga Nominal	Nº Serie	Vencim. Revisión	Vencim. P.H.	Cumple	Sector
1	ABC	10 KG	577225	Mar-24	Dec-26	SI	Porton Ingreso
2	BC	5 KG	55074	Mar-24	Feb-26	SI	Corrugadora 1
3	ABC	10 KG	577226	Mar-24	Dec-26	SI	Corrugadora 1
4	ABC	10 KG	577134	Mar-24	Dec-26	SI	Corrugadora 1
5	ABC	10 KG	577216	Mar-24	Dec-26	SI	Corrugadora 1
6	ABC	10 KG	577366	Mar-24	Dec-26	SI	Corrugadora 1
7	ABC	10 KG	577200	Mar-24	Dec-26	SI	Corrugadora 1
8	ABC	10 KG	577244	Mar-24	Dec-26	SI	Corrugadora 1
9	ABC	10 KG	577728	Mar-24	Dec-26	SI	Corrugadora 1
10	ABC	5 KG	399885	Jun-23	Jun-27	SI	Corrugadora 1
11	ABC	10 KG	577730	Mar-24	Dec-26	SI	Corrugadora 1
12	ABC	5 KG	393676	May-24	Feb-26	SI	Corrugadora 1
13	ABC	10 KG	577239	Dec-22	Dec-26	NO	Cabina Gas
14	BC	5 KG	127712	Mar-24	Dec-26	SI	Cargador Autoele.
15	ABC	10 KG	576874	Mar-24	Dec-26	SI	Enfardadora Auto.
16	ABC	10 KG	577707	Dec-22	Dec-26	-	Deposito Planchas
17	ABC	10 KG	576447	Mar-24	Dec-26	SI	Deposito Planchas
18	ABC	5 KG	88843	Mar-24	Mar-27	SI	Compresores
19	ABC	10 KG	577208	Mar-24	Dec-26	SI	Compresores
20	BC	5 KG	551331	Mar-24	Nov-25	SI	Transformador
21	ABC	10 KG	148378	Mar-24	Mar-25	SI	Transformador
22	BC	3,5 KG	155997	Dec-22	Nov-25	-	Impresora 228
23	ABC	10 KG	497666	Mar-24	Mar-26	SI	Impresora 228
24	ABC	5 KG	66533	Mar-24	Mar-27	SI	Impresora 228
25	ABC	5 KG	65056	May-24	Jun-25	SI	Impresora 248
26	ABC	5 KG	64892	Mar-24	Mar-27	SI	Impresora 248
27	ABC	10 KG	41391	Mar-24	Mar-25	SI	Impresora 186
28	ABC	10 KG	105150	Oct-23	Nov-25	SI	Impresora 186

29	ABC	5 KG	41100	Mar-24	Mar-25	SI	Garita Seguridad
30	ABC	10 KG	52146	Mar-24	Mar-26	SI	Enfardadora Man.
Observaciones:		Ver Anexo fotográfico					



Registro y Seguimiento de Extintores

Empresa: MAXIPACK SA - Planta

1

Fecha: 09/05/2023

Dirección: Felipe Aldecoa N° 953



SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Nº Extintor	Tipo	Carga Nominal	Nº Serie	Vencim. Revisión	Vencim. P.H.	Cumple	Sector
31	ABC	10 KG	577642	Mar-24	Dec-26	SI	Corrugadora 2
32	ABC	10 KG	576678	Oct-23	Oct-27	SI	Corrugadora 2
33	ABC	10 KG	577243	May-24	Dec-26	SI	Corrugadora 2
34	ABC	10 KG	577739	Mar-24	Dec-26	SI	Corrugadora 2
35	ABC	10 KG	52212	Mar-24	Nov-25	SI	Corrugadora 2
36	ABC	10 KG	577188	Mar-24	Dec-26	SI	Impresora TCY
37	ABC	10 KG	577196	Mar-24	Dec-26	SI	Impresora TCY
38	ABC	10 KG	577212	Mar-24	Dec-26	SI	Impresora TCY
39	ABC	10 KG	577522	May-24	Dec-26	SI	Impresora TCY
40	ABC	10 KG	577723	May-24	Dec-26	SI	Laboratorio
41	HCFC	3,5 KG	406235	May-24	Dec-26	SI	Ploter
42	ABC	10 KG	577248	May-24	Dec-26	SI	Vestuarios Superv.
43	ABC	10 KG	576608	Mar-24	Dec-26	SI	Escalera Vest. Oper
44	ABC	10 KG	194674	Mar-24	Oct-23	SI	Deposito Planchas
45	ABC	10 KG	577694	Mar-24	Dec-26	SI	Taller Electricidad
46	ABC	10 KG	577242	Mar-24	Dec-26	SI	Taller Electricidad
47	BC	5 KG	488181	Mar-24	Nov-25	SI	Taller Electricidad
48	ABC	5 KG	393612	Mar-24	Feb-27	SI	Taller Mantenimiento
49	BC	3,5 KG	247745	May-24	Nov-25	SI	Taller Mantenimiento
50	ABC	5 KG	141556	Mar-24	Mar-26	SI	Taller Mantenimiento
51	ABC	5 KG	393730	May-24	Feb-26	SI	Grabados
52	ABC	5 KG	393465	May-24	Feb-26	SI	Grabados
53	ABC	5 KG	393999	May-24	Feb-26	SI	Pañol
54	ABC	5 KG	343797	Mar-24	Feb-26	SI	Escalera Vest. Oper
55	ABC	5 KG	400201	May-24	May-26	SI	Comedor Operarios
56	ABC	5 KG	393707	May-24	May-26	SI	Duchas Operarios
57	ABC	10 KG	51528	Mar-24	Mar-26	SI	Pasillo Adm. PB
58	ABC	5 KG	132669	Mar-24	Nov-25	SI	Cocina

59	HCFC	3,5 KG	405891	May-24	May-27	SI	Tableros Cocina
60	ABC	10 KG	194681	Mar-24	Mar-28	SI	Escalera Administ.
Observaciones:		Ver Anexo fotográfico					



Registro y Seguimiento de Extintores

Empresa: MAXIPACK SA - Planta

1

Fecha: 09/05/2023

Dirección: Felipe Aldecoa N° 953



SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Nº Extintor	Tipo	Carga Nominal	Nº Serie	Vencim. Revisión	Vencim. P.H.	Cumple	Sector
61	ABC	5 KG	139385	Mar-24	Nov-25	SI	Pasillo Adm. PA
62	HCFC	3,5 KG	405950	Mar-24	Dec-27	SI	Oficina RRHH
63	ABC	5 KG	137629	Mar-24	Nov-24	SI	Archivo
64	ABC	5 KG	139608	Mar-24	Nov-25	SI	Escalera Of. Vende
65	ABC	10 KG	577613	Mar-24	Mar-26	SI	Depósito Bobinas
66	ABC	10 KG	577229	Mar-24	Dec-26	SI	Depósito Bobinas
67	BC	5 KG	5145	Mar-24	Nov-25	SI	Preparado Adhesivo
68	ABC	5 KG	969441	Mar-24	Sep-26	SI	Preparado Adhesivo
69	BC	5 KG	10518948	Jun-23	Jun-27	SI	Tablero Caldera
70	ABC	10 KG	577217	Mar-24	Dec-26	SI	Caldera
71	ABC	10 KG	577369	Mar-24	Dec-26	SI	Caldera
72	ABC	10 KG	16043	May-24	May-27	SI	Tintas
73	ABC	25 Kg	35037	Oct-23	Nov-25	SI	Impresora TCY
74	ABC	25 Kg	443	Dec-22	Dec-25	NO	Corrugadora 2
75	ABC	50 kg	437	Dec-22	Dec-25	NO	Corrugadora 1
76	HCFC	5 KG	176685	Mar-24	Mar-28	SI	Corrugadora 1
77	ABC	25 Kg	1469	Mar-23	Nov-25	NO	Impresora TCY 2
78	ABC	50 kg	8155	Dec-22	Nov-25	NO	Corrugadora 1
Carro I	A	100 Kg	354498	Jun-23	Jun-24	SI	Corrugadora 2
SN	ABC	10 KG	50131	Mar-24	Mar-27	SI	Taller Mantenimiento
SN	HCFC	5 KG	182728	May-23	May-28	SI	Taller Mantenimiento
SN	ABC	10 KG	3321	Mar-24	Nov-25	SI	Taller Mantenimiento
SN	ABC	5 KG	393890	May-24	May-26	NO	Corrugadora 1
SN	ABC	10 KG	194663	Mar-23	Mar-27	NO	Cabina Gas Interno
R1	ABC	10 KG	576582	May-23	May-26	SI	Reserva
R2	ABC	10 KG	577788	May-23	May-26	SI	Reserva

R3	ABC	10 KG	577733	May-23	May-26	SI	Reserva
Observaciones:		Ver Anexo fotográfico					

	Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Dirección: Felipe Aldecoa N° 953	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
--	---	--

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
1		
2		
3		
4		
5		

	Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Dirección: Felipe Aldecoa N° 953	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
--	---	--

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
6		
7		
8		
9		Se recomienda instalar el extintor a la altura reglamentaria y colocarle la señalización correspondiente.
10		

	Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Dirección: Felipe Aldecoa N° 953	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
--	---	--

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
11		
12		
13		Colocarle la señalización correspondiente a la placa de señalización. Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.
14		
15		

	Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Dirección: Felipe Aldecoa N° 953	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
--	---	--

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
16		
17		
18		
19		
20		

	Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Dirección: Felipe Aldecoa N° 953	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
--	---	--

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
21		
22		Se extrajo extintor del lugar correspondiente debido a razones desconocidas. Reponer extintor correspondiente. Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.
23		
24		
25		

**Registro y Seguimiento de Extintores**

Empresa: MAXIPACK SA - Planta
1
Fecha: 09/05/2023
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953



SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
26		
27		
28		
29		
30		

	Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Dirección: Felipe Aldecoa N° 953	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
--	---	--

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
31		
32		
33		Se recomienda colocar señalización del extintor. Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.
34		
35		

	Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Dirección: Felipe Aldecoa N° 953	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
--	---	--

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
36		
37		
38		
39		
40		

	Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Dirección: Felipe Aldecoa N° 953	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
--	---	--

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
41		
42		
43		
44		
45		

	Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Dirección: Felipe Aldecoa N° 953	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
--	---	--

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
46		
47		
48		Se recomienda colocar el extintor en el lugar indicado. Extintor con numeración correspondiente no encontrado.
49		
50		Se recomienda colocar el extintor en el lugar indicado.

	Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Dirección: Felipe Aldecoa N° 953	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
--	---	--

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
51		
52		
53		
54		
55		

	Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Dirección: Felipe Aldecoa N° 953	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
--	---	--

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
56		
57		
58		
59		Se recomienda señalizar e instalar a la altura reglamentaria.
60		

	Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Dirección: Felipe Aldecoa N° 953	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
--	---	--

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
61		
62		Se recomienda adecuar a la altura reglamentaria para instalar el extintor.
63		
64		
65		

	Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Dirección: Felipe Aldecoa N° 953	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
--	---	--

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
66		
67		
68		Se recomienda despejar el extintor.
69		
70		

	Registro y Seguimiento de Extintores	
1	Empresa: MAXIPACK SA - Planta	Fecha: 09/05/2023
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953		 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
71		Se recomienda ennumerar la señalización y al propio extintor.
72		Se recomienda ennumerar la señalización y al propio extintor.
73		
74		Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.
75		Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.

	Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Dirección: Felipe Aldecoa N° 953	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
--	---	--

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
76		Se recomienda ennumerar la señalización y al propio extintor.
77		Extintor no encontrado propiamente en su correspondiente sector. Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.
78		Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión.
Carro I		
SN		Se recomienda señalizar e instalar a la altura reglamentaria. Se recomienda enumerar al extintor.

	Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta 1 Dirección: Felipe Aldecoa N° 953	 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
--	---	--

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
SN		Se recomienda señalizar e instalar a la altura reglamentaria. Se recomienda enumerar al extintor.
SN		Se recomienda señalizar e instalar a la altura reglamentaria. Se recomienda enumerar al extintor.
SN		Se recomienda enumerar al extintor.
R1		

	Registro y Seguimiento de Extintores	
1	Empresa: MAXIPACK SA - Planta	Fecha: 09/05/2023
Dirección: Felipe Aldecoa N° 953		 SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Nº Extintor	Registro Fotográfico	Acción correctiva
R2		
R3		