

Registro y Seguimiento de Extintores

Empresa: MAXIPACK SA - Planta

Fecha: 18/04/2023



| N° Extintor | Tipo | Carga Nominal | N° Serie | Vencim. Revisión | Vencim. P.H. | Cumple | Sector |
|-------------|------|---------------|----------|---------------------|-----------------|--------|------------------------|
| SN | CO2 | 10 KG | 127713 | Dec-22 | | NO | Ingreso a Depósito |
| SN | ABC | 5 KG | 304969 | Jan-23 | Dec-25 | NO | Entrada a Insumos |
| SN | ABC | 10 KG | 990265 | Jan-23 | Dec-25 | NO | Insumos-Residuos |
| SN | Α | 100 Kg | 35495 | Jun-23 | Jun-24 | SI | Insumos-Residuos |
| SN | ABC | 10 KG | 577519 | Dec-22 | | NO | Escalera P.A. |
| SN | ВС | 5 KG | 34191116 | Apr-23 | Dec-25 | NO | Cocedora SODEME |
| SN | ABC | 10 KG | 990223 | Jan-23 | Dec-25 | NO | AOTE |
| SN | ABC | 10 KG | 990165 | Jan-23 | Dec-25 | NO | Compresores |
| SN | ABC | 11 KG | 577713 | Dec-22 | | NO | Compresores |
| SN | ABC | 10 KG | 577718 | Dec-22 | Dec-26 | NO | Trazadora |
| SN | ABC | 5 KG | 66182 | Jan-23 | Dec-25 | NO | Escalera Vestuarios |
| SN | ABC | 5 KG | 65615 | Jan-23 | Dec-25 | NO | Comedor (PA) |
| SN | HCFC | 2,5 Kg | 406274 | Dec-22 | Dec-27 | NO | Oficina Encargado |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Observa | ciones: | Ve | er Anexo fot | ográfico | |
|---------|---------|----|--------------|----------|--|



Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta Fecha: 18/04/2023

Fecha: 18/04/2023



| N° Extintor | Registro Fotográfico | Acción correctiva |
|-------------|--|---|
| SN | Comments of the Comments of th | Se recomienda colocarle la señalización correspondiente. Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión. |
| SN | ORGA | Se recomienda instalar el extintor a la altura reglamentaria y colocarle la señalización correspondiente. Se recomienda colocar el extintor en el lugar indicado. Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión. |
| SN | ADRIG TO | Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión. |
| SN | Star House | |
| SN | AIRGEN | Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión. |



Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta Fecha: 18/04/2023

Fecha:18/04/2023



| N° Extintor | Registro Fotográfico | Acción correctiva |
|-------------|----------------------|--|
| SN | | Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión. |
| SN | GEORGIA | Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión. |
| SN | ADROBA | Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión. |
| <u>sn</u> | | Se recomienda despejar el extintor. |
| SN | A SECONDIA | Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión. |



Registro y Seguimiento de Extintores Empresa: MAXIPACK SA - Planta Fecha: 18/04/2023

Fecha: 18/04/2023



| N° Extintor | Registro Fotográfico | Acción correctiva |
|-------------|--|--|
| SN | NOTION OF THE PARTY OF THE PART | Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión. |
| SN | | Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión. |
| SN | | Extintor Vencido. Se recomienda realizar la revisión. |
| | | |
| | | |