

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2020

Señores:

LABTESA LABORATORIOS TERMOIONIC SA

Brandsen n°2933 – José Ingenieros

AT: Carina Dominici

REF: Informe de ejercicio de evacuación.

De acuerdo con lo oportunamente programado, hemos efectuado el día de la fecha en las instalaciones de LABTESA Brandsen n° 2933, José Ingenieros el simulacro de evacuación previsto para el corriente año.

Se detalla a continuación lo realizado.

- 1- Hipótesis: Principio de incendio en Metalmeccanica
- 2- Hora de inicio: 15.49 Hs
- 3- Hora de finalización: 15.53 hs
- 4- Objetivo:
 - Evaluar la respuesta del Equipo de intervención
 - Evaluar la respuesta y el comportamiento del personal.
 - Evaluar las comunicaciones internas y externas.
 - Evaluar la simulación de corte de suministro eléctrico.
 - Evaluar procedimiento de corte de gas.
- 5- Cantidad total de personas que participaron en el ejercicio: Participaron del ejercicio la totalidad de las personas presentes en planta – 19 Personas.
- 6- Desarrollo del ejercicio

Se simula un principio de incendio en el sector de Metal mecánica Planta Baja.

15.49 hs detección del principio de incendio en el sector de Metal mecánica y aviso al Coordinador de Evacuación.

15.50 hs. El jefe de seguridad realiza el llamado a Bomberos.

15.51 hs el resto del grupo de intervención toman conocimiento del evento y colabora con la evacuación de la planta. Se procede al chequeo de planta baja y planta alta, dando el aviso de evacuación y corroborando que nadie permanezca dentro de las instalaciones de la empresa.

15.51 hs se procede a la simulación de corte del suministro de energía eléctrica.

15.52 hs se procede a la simulación de corte del suministro de gas.

15.53 hs Todo el personal evacuado en Punto de Reunión Primario (Lateral del portón de ingreso l Laboratorio). Fin del ejercicio, se procede a devolución final a los empleados por parte de Técnico Superior en Seguridad e Higiene y Control Ambiental Industrial Hernández Emmanuel

15.55 hs. Reinicio de actividades.

- 7- Tiempo de duración total del ejercicio a partir del aviso de emergencia: **7 minutos.**
- 8- Tiempo de evacuación total de la planta: **5:09 minutos.**

9- Resultado final general del ejercicio: **SATISFACTORIO**

10- Observaciones:

- Muy buena predisposición y seriedad del personal para la realización del ejercicio.
- Muy buena actuación del personal que cumplen funciones en la empresa asumiendo la coordinación de la emergencia.
- Muy buena organización y reparto de roles por parte de los Empleados
- Se efectuó correctamente la simulación del corte de suministro de gas y de suministro eléctrico.
- El tiempo total de evacuación de todo el personal fuera del edificio y chequeo que no faltaba nadie fue de 5:09 minutos
- Funcionó correctamente la simulación de la llamada a bomberos por parte del jefe de seguridad, los números a los cuales llamar fueron chequeados antes del ejercicio.

11- Registro Fotográfico.



CONCLUSIÓN FINAL:

Con la realización de este ejercicio de manera sorpresiva para la totalidad del personal que se encontraba en planta, se pudo comprobar el funcionamiento de la organización de los Grupos de Intervención de emergencias y la respuesta del resto del personal de la empresa. Recomendando continuar con los entrenamientos al personal.

Atentamente: