



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO LUCES DE EMERGENCIAS

Mantenimiento preventivo

Frecuencia: Trimestral

Hoja: 1 de 2

Objeto de chequeo: LUCES DE EMERGENCIA

Fecha de relevamiento:

27/10/2021

Quién completa:

Hernandez Emmanuel

RELEVAMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA

Equipo	Complete con OK / NO OK según corresponda		Observaciones (Descripción breve del hallazgo)
	Enciende (1)	Tecla de prueba (2)	
ESCALERA P.B	SI	SI	OK
SALON COMIDA	SI	SI	OK
DEPOSITO P.B	SI	SI	OK
DEPOSITO P.B	SI	SI	OK
DEPOSITO P.B	SI	SI	OK
SALON COJA	NO	SI	REEMPLAZAR
ESCALERA P.A	SI	SI	OK
DEPOSITO P.A	SI	SI	OK
DEPOSITO P.A	SI	SI	OK
SALON VENTA	*	SI	* SIN ACCESO POR LA ALARMA
SALON VENTA	*	SI	* SIN ACCESO POR LA ALARMA
SALON VENTA	*	SI	* SIN ACCESO POR LA ALARMA
SALON VENTA	*	SI	* SIN ACCESO POR LA ALARMA

ATENCION

- Completar este documento en su totalidad, a conciencia y de modo legible.
- Al entregar el documento asegúrese de dar los avisos correspondientes para el tratamiento de los hallazgos.

Firma

Aclaración

Hernandez Emmanuel
TEC. SUP. SEGURIDAD E HIGIENE
Y CONT. AMBIENTAL INDUSTRIAL
Mat. CPHST TMS 284 PBA