

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO **LUCES DE EMERGENCIAS**

Mantenimiento preventivo

Frecuencia: Trimestral

Hoja: 1 de 3

Objeto de chequeo: LUCES DE EMERGENCIA Quién completa: 15021 CKI FS FACHENSTY JAMMY WI Fecha de relevamiento:

RELEVAMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA

Equipo	Complete con OK / NO OK según corresponda		Observaciones
	Enciende (1)	Tecla de prueba ⁽²⁾	(Descripción breve del hallazgo)
T. Doyin, Struction	NO	51	ASTONIETADO.
Stry volas	W	si	DEZ CONTETADO.
Pasillo	NO	si	DECOMPTADO.
DEROSIYO	51	si	OK ·
DERISHO 2	Si	Š	05.
Derisito 2	Sí	si	0π.
DiPosito ?	NO	si	enchofé Rojo.
Disisip 1	GU	si	MECONIEM .

ATENCION

- Completar este documento en su totalidad, a conciencia y de modo legible.
- Al entregar el documento asegúrese de dar los avisos correspondientes para el tratamiento de los hallazgos.

Firma

Aclaración

Hernandez Emmanel TEC. SUP SEGURIDAD E HIGIENE Y CONT ANBIENTAL INDUSTRIAL Mal. CPHST THS 284 PBA