

shorstorine Termologie S

Nacra 1090 trabajando nara la Inductria con compromico u avcalancia







O.T. OT 475686

Pag. 1 de 3

22-10-20

Sr(es). Labtesa S.A

## CERTIFICADO DE ANALISIS

#### REFERENCIAS:

La(s) muestra(s) se identifica(n) de la siguiente manera:

MEDICION DE CONTAMINANTES LABORALES, ILUMINACION EN PLANTA, PROVINCIA.

Fecha de Recepción de la muestra: 04-03-20 Fecha de Finalización del ensayo: 04-03-20

#### TRABAJOS REALIZADOS:

MEDICION DE ILUMINACIÓN EN AMBIENTE LABORAL

### RESULTADOS:

Los resultados obtenidos son los siguientes:

1.1.- DETERMINACION DE ILUMINACION

1.2.- INSTRUMENTOS UTILIZADOS

LUXOMETRO DIGITAL TAG N° QB 159 MARCA: TES / MODELO: 1339 RANGO: 0-99990 LUX

División Plásticos y Gomas División Análisis Ambientales División Calibraciones Prov. de Buenos Aires - Argentina. Línea Rotativa: 4712-5484 ventas@labtesa.com.ar www.labtesa.com.ar

Este certificado no puede ser reproducido salvo autorización expresa de LABTESA S.A.
Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra ensayada. FORMULARIO Nº 62 REV. 1

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR LABTESA LABORATORIOS TERMOIONIC S.A.



Shoratorios Termojonic S

Nacrda 1080 trabajanda nara la Industria con compromiso y avcalancia

Pag.







O.T. OT 475686

Fecha 22-10-20

2 de 3

Sr(es). Labtesa S.A

# CERTIFICADO DE ANALISIS

## 1.3.- RESULTADOS OBTENIDOS

SECTOR CARRIES OF SECTOR CARRIES OF SE VALOR MIN	Valor Medido (Lux)	Cumple con el Valor requerido legalmente Según Anexo IV Dec. 351/79 (nota)
TALLER DE TRACCION	291,2	SI
LABORATORIO - ALA VIEJA	308,1	SI
LABORATORIO - ALA NUEVA	254,5	SI
LABORATORIO MICROBIOLOGIA	254,5	SI
SALA DE BALANZAS	370	SI
MUESTREO E INGRESOS	159	SI
COORDINACION Y DIRECCION TECNICA	225	SI
TALLER - RECTIFICADO	347	SI
METALOGRAFIAS	123	NO
TALLER	263	SI
PLASTICOS Y GOMAS	151	NO
ANALISIS QUIMICO	183	NO
ADMINISTRACION	144	NO
SALA DE REUNIONES	247	SI
ESPECTOMETRIA	152	NO

División Plásticos y Gomas División Análisis Ambientales División Calibraciones

Prov. de Buenos Aires - Argentina. Línea Rotativa: 4712-5484 ventas@labtesa.com.ar www.labtesa.com.ar

Este certificado no puede ser reproducido salvo autorización expresa de LABTESA S.A. Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra ensayada. FORMULARIO Nº 62 REV. 1

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR LABTESA LABORATORIOS TERMOIONIC S.A.