

Buenos Aires, 03 de marzo de 2021

Señores:
MAXIPACK S.A.
Aldecoa 953 Avellaneda
AT: Martín Gellert
REF: Informe de ejercicio de evacuación Planta 1

De acuerdo con lo oportunamente programado, hemos efectuado el día de la fecha en Planta 1 Aldecoa 953 Avellaneda el simulacro de evacuación previsto para el corriente año.

Se detalla a continuación lo realizado.

- 1- Hipótesis: Principio de incendio en Enfardadora Automática.
- 2- Hora de inicio: 19.40 Hs
- 3- Hora de finalización: 19.50 hs
- 4- Objetivo:
 - Evaluar la respuesta de los Brigadistas de planta.
 - Evaluar la respuesta y el comportamiento del personal.
 - Evaluar las comunicaciones internas y externas.
 - Evaluar la simulación de corte de suministro eléctrico.
 - Evaluar procedimiento de corte de gas.
- 5- Cantidad total de personas que participaron en el ejercicio: Participarón del ejercicio la totalidad de las personas presentes en planta – 27 Personas.
- 6- Desarrollo del ejercicio

Se simula un principio de incendio en la enfardadora automática instalada en el depósito de planchas.

19.40 hs el Brigadista Ramayon Federico detecta el problema y de inmediato da aviso Personal de la empresa de Seguridad y los Brigadista Contreras Enrique, Panizza Diego, quienes a partir de ese momento se hacen cargo de la coordinación de las actuaciones en conjunto, y ordenando a viva voz la evacuación del establecimiento.

19.41 hs el resto de los Brigadistas Gomez José Luis y Vera Daniel toman conocimiento del evento y colabora con la evacuación de la planta. Vera procede a revisar la zona administración y en paralelo el Gomez procede al chequeo de planta baja Sector producción, dando el aviso de evacuación y corroborando que nadie permanezca dentro de las instalaciones de la empresa.

19.41 hs. El personal de vigilancia realiza el llamado a Bomberos Voluntarios de Avellaneda

18.41 hs El Brigadista Ramayon Federico procede a la simulación de corte del suministro de energía eléctrica (para lo cual retiro previamente de la garita de seguridad las llaves de la cabina de media tensión)

19.42 hs El Brigadista Ramayon Federico procede a la simulación de corte del suministro de gas (para lo cual retiro previamente de la garita de seguridad las llaves de la cabina de reducción de gas)

19.45 hs Todo el personal evacuado en Punto de Reunión Primario (Lateral del portón de ingreso a planta). Fin del ejercicio, se procede a devolución final a los empleados por parte de del Encargado de Capacitación de Bomberos Voluntarios de Avellaneda Sr. Fernando Apicella

19.50 hs. Reinicio de actividades.

7- Tiempo de duración total del ejercicio a partir del aviso de emergencia: 10 minutos.

8- Tiempo de evacuación total de la planta: 5:19 minutos.

9- Resultado final general del ejercicio: SATISFACTORIO

10- Observaciones:

- Muy buena predisposición y seriedad del personal para la realización del ejercicio.
- Muy buena actuación de los brigadistas que cumplen funciones en la planta asumiendo la coordinación de la emergencia.
- Muy buena organización y reparto de roles por parte de los Brigastas
- Se efectuó correctamente la simulación del corte de suministro de gas y de suministro eléctrico El tiempo total del ejercicio fue de 10 minutos desde la detección de la emergencia hasta su finalización, incluyendo la devolución del personal de Bomberos.
- El tiempo total de evacuación de todo el personal fuera del edificio y chequeo que no faltaba nadie fue de 5:19 minutos
- Funcionó correctamente la simulación de la llamada a bomberos por parte de personal de la empresa de seguridad, los números a los cuales llamar fueron chequeados antes del ejercicio.

11- Registro Fotográfico.



CONCLUSIÓN FINAL:

Con la realización de este ejercicio de manera sorpresiva para la totalidad del personal que se encontraba en planta, se pudo comprobar el funcionamiento de la organización de los Brigadistas de emergencias y la respuesta del resto del personal de la empresa. Recomendando continuar con los entrenamientos al personal.

Atentamente: