



CLIMATURE

ONAFHANKELIJKE UITLEG BIJ TWEE REKENMETHODEN

Waarom verschillen de batterijberekeningen?

Een praktische vergelijking van productprijs, jaarlijkse opbrengst en terugverdientijd in de oude batterijtool en Advies Tool 2.0.

Dezelfde batterij, een andere uitkomst

Het verschil ontstaat vooral door de manier waarop de beschikbare batterijcapaciteit over verdienmodellen wordt verdeeld.

Rapport voor klantbespreking
20 juli 2026
Rekenkern 3.1.0

Het verschil is verklaarbaar

De twee tools gebruiken dezelfde productlijst en grotendeels dezelfde markttarieven. Ze verschillen vooral in hoeveel van de batterij ieder verdienmodel mag gebruiken en hoeveel voorzichtigheidsmarges worden toegepast.

Oude tool · voorbeeld

€ 1.565

berekende jaaropbrengst

Advies Tool 2.0

€ 846

verwachte jaaropbrengst

Verskil

-46%

bij dezelfde 10 kWh batterij

OUDE TOOL

Optimistisch potentieel

Eigen zonnestroom telt volledig mee. Dynamische handel en onbalans krijgen ieder 45% van de capaciteit. Er is geen aparte degradatiereserve.

Geschikt als bovengrens



ADVIES TOOL 2.0

Voorzichtige prognose

Bij drie actieve verdienmodellen krijgt ieder standaard circa een derde van de capaciteit. Daar gaat vervolgens 4% degradatiereserve vanaf.

Veiligere adviesbasis

Belangrijk onderscheid

Een hogere berekende opbrengst is geen hogere garantie. Onbalans- en handelsinkomsten veranderen per maand en kunnen niet voor de volledige levensduur worden vastgezet.

Inhoud

Prijs en investering	3	Opbrengstformules	4
Rekenvoorbeeld combinatie	5	Twee controlescenario's	6
Praktijkadvies	7	Bronnen en voorbehoud	8

De lijstprijs is gelijk, de netto prijs niet

Beide tools gebruiken voor het 10 kWh-model dezelfde prijs van € 12.094 exclusief btw. De oude tool verwerkt daarnaast automatisch een loyaliteitskorting; Advies Tool 2.0 doet dat niet.

PRIJSSTAP · 10 KWH	OUDE TOOL	ADVIES TOOL 2.0	VERKLARING
Productprijs excl. btw	€ 12.094	€ 12.094	Dezelfde productlijst
Productprijs incl. 21% btw	€ 14.634	€ 14.634	Afrondingsverschil mogelijk
Loyaliteitskorting excl. btw	- € 1.095	€ 0	Alleen automatisch in oude tool
Indicatief na btw-teruggaaf	€ 10.999	€ 12.094	€ 1.095 verschil door korting

WAT DE OUDE TOOL DOET

Korting vóór btw-correctie

$$€ 12.094 - € 1.095 = € 10.999 \text{ netto}$$

De tool veronderstelt dat de loyaliteitskorting altijd geldt.

WAT TOOL 2.0 DOET

Geen commerciële korting

$$€ 14.634 - € 2.540 \text{ btw} = € 12.094 \text{ netto}$$

De offerte moet een eventuele korting afzonderlijk verwerken.

Btw-teruggave is niet automatisch

Volgens de Belastingdienst zijn onder meer een EMS, een dynamisch contract en betaalde teruglevering nodig. Bij privégebruik kan gedurende de herzieningsperiode btw moeten worden terugbetaald. Gebruik daarom de werkelijke fiscale situatie, niet alleen het vinkje in de tool.

Zuiver vergelijken

Vergelijk eerst de technische opbrengst bij exact dezelfde batterij. Bereken daarna de terugverdientijd met de echte offerteprijs en de werkelijk toegezegde korting. Anders worden een verschil in rekenmethode en een verschil in verkoopprijs door elkaar gehaald.

De stroomprijs van € 0,30 per kWh is in de batterijformules niet rechtstreeks de oorzaak van het verschil; beide tools gebruiken voor de verdienmodellen vooral € 0,15 terugleverkosten, € 0,22 EPEX-marge en € 250/kWh/jaar onbalansvergoeding.

Drie verdienmodellen, één batterij

Een batterij kan eigen zonnestroom opslaan, dynamisch handelen en deelnemen aan de onbalansmarkt. Dezelfde kWh capaciteit kan echter niet op hetzelfde moment drie keer worden ingezet.

ONDERDEEL	OUDE TOOL	ADVIES TOOL 2.0	EFFECT
Verdeling combinatie	PV 100%; EPEX 45%; onbalans 45%	Ieder standaard 1/3	Grootste verschil
Dynamische handel	1,4 cycli/dag × 365 dagen	140 handelsdagen × 90% capaciteit	2.0 veel lager
Warmtepomp	Verhoogt naar 2 cycli/dag	15% verbruik verschuifbaar	Oude tool optimistischer
Elektrische auto	100% EV-verbruik in dimensionering	25% EV-verbruik verschuifbaar	2.0 adviseert vaak kleiner
Degradatie	Geen aftrek	4% van bruto opbrengst	2.0 lager
Technische grens	Vooraf 1- of 3-fase	Ook omvormer × 4	2.0 voorkomt te groot advies

OUDE TOOL · COMBINATIE

$$PV = \text{opslag} \times \text{€ } 0,15$$

$$EPEX = kWh \times 1,4 \times 365 \times 85\% \times \text{€ } 0,22 \times 45\%$$

$$Onbalans = kWh \times \text{€ } 250 \times 45\% \times 85\%$$

De PV-opbrengst krijgt geen capaciteitskorting wanneer de twee handelsmodellen ook actief zijn.

ADVIES TOOL 2.0 · COMBINATIE

$$PV = \text{opslag} \times \text{€ } 0,15 \div 3$$

$$EPEX = kWh \times 90\% \times 140 \times \text{€ } 0,22 \div 3$$

$$Onbalans = kWh \times \text{€ } 250 \times 85\% \div 3$$

$$Netto = \text{bruto} \times 96\%$$

Het primaire batterijdoel kan de verdeling aanpassen, maar bij "combinatie" zijn de gewichten gelijk.

Geen van beide is een echte uur-simulatie

Beide tools gebruiken vaste jaargemiddelden. Een nauwkeuriger model plant per kwartier wanneer de batterij laadt, onlaadt of beschikbaar blijft voor handel.

Voorbeeld 1 - alle modellen actief

4.000 kWh basisverbruik, 14 panelen van 430 Wp, 10 kWh batterij, 3-fase, dynamisch contract, EMS, onbalansdeelname, geen EV of warmtepomp.

PV-productie

5.418 kWh

14 × 430 × 0,90

Batterij

10 kWh

zelfde capaciteit

Actieve modellen

3

PV, EPEX, onbalans

JAARLIJKSE OPBRENGST	OUDE TOOL	ADVIES TOOL 2.0	VERSCHIL
Eigen zonnestroom / terugleverkosten	€ 179	€ 81	- € 98
Dynamische EPEX-handel	€ 430	€ 92	- € 338
Onbalansvergoeding	€ 956	€ 708	- € 248
Degradatiereserve	€ 0	- € 35	- € 35
Totaal per jaar	€ 1.565	€ 846	- € 719

Oude tool



€ 1.565

Tool 2.0



€ 846

OUDE TOOL**Circa 7,0 jaar**

€ 10.999 netto investering ÷ € 1.565 per jaar.

Bevat loyaliteitskorting en optimistische opbrengst.

ADVIES TOOL 2.0**Circa 14,3 jaar**

€ 12.094 netto investering ÷ € 846 per jaar.

Zonder loyaliteitskorting en met conservatieve opbrengst.

Waarom de terugverdientijd meer dan verdubbelt

De opbrengst daalt met 46% én de netto investering stijgt met € 1.095. Voor een eerlijke offertevergelijking moet dezelfde werkelijke verkoopprijs worden gebruikt.

Tool 2.0 is niet altijd lager

Door verdienmodellen één voor één te activeren, wordt zichtbaar dat vooral de gecombineerde capaciteitstoedeling het grote verschil veroorzaakt.

VOORBEELD 2 · ALLEEN EIGEN ZONNESTROOM

3.500 kWh verbruik · 10 × 430 Wp · 10 kWh batterij · vast contract

BEREKENING	OUDE TOOL	TOOL 2.0
Bruto waarde opgeslagen zonnestroom	€ 179	€ 243
Degradatiereserve	€ 0	– € 10
Jaarlijks voordeel	€ 179	€ 233

Tool 2.0 rekent hier met 180 dagen en 90% bruikbare capaciteit. Omdat er maar één model actief is, wordt de opbrengst niet door drie gedeeld.

VOORBEELD 3 · ALLEEN ONBALANS

10 kWh batterij · € 250/kWh/jaar · 15% aggregatorfee

BEREKENING	OUDE TOOL	TOOL 2.0
Na aggregatorfee	€ 2.125	€ 2.125
Degradatiereserve	€ 0	– € 85
Jaarlijks voordeel	€ 2.125	€ 2.040

Met één actief model gebruiken beide tools dezelfde bruto onbalansvergoeding en dezelfde 15% platformfee. Het resterende verschil is uitsluitend de 4% degradatiereserve.



De conclusie uit deze controles

Het verschil van € 719 in voorbeeld 1 wordt niet veroorzaakt door lagere basistarieven. Het ontstaat hoofdzakelijk zodra meerdere verdienmodellen dezelfde capaciteit moeten delen.

Wat is beter te gebruiken?

Gebruik Advies Tool 2.0 als veilige basis voor een klantadvies. Gebruik de oude tool alleen om het mogelijke opwaartse marktpotentieel te laten zien — nooit als gegarandeerde verwachting.

CONSERVATIEF

circa € 610/jaar

72% van de verwachte 2.0-opbrengst. Voor tegenvallende spreads, lagere beschikbaarheid of hogere kosten.

VERWACHT

circa € 850/jaar

Afgeronde uitkomst van Tool 2.0. Geschikte basis voor het klantgesprek.

GUNSTIG

circa € 1.060/jaar

125% van de verwachting. Alleen bij bovengemiddelde markt- en EMS-prestaties.



WAAROM TOOL 2.0 BETER IS

- ✓ Beperkt dubbeltelling van capaciteit.
- ✓ Neemt degradatie mee.
- ✓ Controleert aansluiting en omvormer.
- ✓ Telt EV en warmtepomp alleen deels als verschuifbaar.
- ✓ Toont een bandbreedte in plaats van één zekerheid.

WAAR TOOL 2.0 TE VOORZICHTIG KAN ZIJN

- Gelijke verdeling over drie modellen is grof.
- 140 handelsdagen is een vaste aanname.
- Meerdere risicokortingen worden gestapeld.
- Actuele aggregatorprestatie wordt niet ingelezen.
- De loyaliteitskorting ontbreekt in de investering.

Beste werkwijze vóór een definitieve offerte

Gebruik kwartierdata van de slimme meter, actuele aggregatorvoorwaarden, het werkelijke EMS-regime, de definitieve omvormergrens en de echte offerteprijs. Herbereken de drie scenario's zodra één van deze gegevens verandert.

Bronnen, risico's en conclusie

De gekozen praktijkbandbreedte sluit aan bij de voorzichtige rekenkern en bij publieke onderzoeken die waarschuwen dat marktinkomsten niet zonder meer voor de volledige levensduur kunnen worden doorgetrokken.

MARKTRISICO

Onbalans is onzeker

DNV beschrijft de passieve onbalansmarkt als beperkt en niet schaalbaar. Meer aanbieders en veranderende regels kunnen toekomstige opbrengsten verlagen.

VANAF 2027

Salderen stopt

Vanaf 1 januari 2027 kan zonnestroom niet meer jaarlijks worden weggestreept. Eigen gebruik wordt daardoor belangrijker, maar de precieze waarde hangt af van afnameprijs en terugleververgoeding.

TECHNIEK

Slijtage hoort in het model

Degradatie wordt beïnvloed door cycli, temperatuur en batterijchemie. Een vaste 4% opbrengstreserve is grof, maar realistischer dan helemaal geen reserve.

BELASTING

Btw heeft voorwaarden

Volledige aanschaf-btw terugvragen vereist belast gebruik voor stroomhandel. Privégebruik kan later tot btw-correcties leiden.

Geraadpleegde bronnen

1. **DNV in opdracht van RVO (2025).** Onderzoek naar verdienmodellen, marktomvang en systeemimpact voor thuis- en buurtbatterijen.
rvo.nl · [onderzoeksrapport thuisbatterijen](#)
2. **Rijksoverheid.** Salderingsregeling stopt vanaf 1 januari 2027.
rijksoverheid.nl · [salderingsregeling](#)
3. **Belastingdienst.** Voorwaarden btw-teruggave, btw over teruglevering en correctie voor privégebruik.
belastingdienst.nl · [thuisbatterij en btw](#)
4. **Climature rekenmodellen.** Aangeleverde oude batterijtool en Advies Tool 2.0, rekenkern 3.1.0, geraadpleegd op 20 juli 2026.



Eindconclusie

Advies Tool 2.0 is de betere basis voor gebruik in de praktijk. Communiceer circa € 850 per jaar als verwachting met een bandbreedte van circa € 610 tot € 1.060. Presenteer € 1.565 uitsluitend als optimistische bovengrens, afhankelijk van blijvend gunstige marktprestaties.

Voorbehoud. Dit rapport is een technische en financiële indicatie, geen opbrengstgarantie, beleggingsadvies of fiscaal advies. Werkelijke opbrengsten zijn afhankelijk van marktprijzen, contracten, beschikbaarheid, aansturing, batterijconditie, belastingregels en het individuele verbruiksprofiel.