				aocument eleve	
Niveau B2V	Tâche T7	Système Habilis			
BZ V	• •	Fiche de travail	_		
Objectif spécifique :			P.O	P.C Rep. appareil	
Être capable d'assurer, en toute sécurité, La direction des travaux confiés à un exécutant B1.		Malaxeur		<u> </u>	
		Chauffage		<u> </u>	
		Montée/Descente	X	X Q2	
		Alimentation		-	
Conditions initiales de l'équipement :					
Le professeur est le chargé de consignation et d'exploitation.		- L'armoire électrique es	t ouverte et consign	ée hors tension.	
On donne :					
- Les documents : Fiche d'opérations et de consignation. Fiche de déroulement de la tâche. La présente fiche. Un des tests d'habilitation B2V.		 - Le schéma d'installation «Habilis» folios 3 à 8. - L'équipement prévu pour ce travail. - Une publication NF C 18 530. - Le disjoncteur moteur Q2. 			
On demande :					
- Dans un premier temps co - Assurer la direction afin qu		nts fournis. ocède au changement du dis	joncteur moteur Q2		
Équipement à utilis	er:				
EPI ☐ Lunettes anti-UV ☐ Paire de gants de trave et gants isolants avec ☐ Casque isolant et anti- ☐ Vêtements de protection	étui choc	ECS ☐ Écran de protection ☐ Banderole de balisage de zone ☐ Pancarte d'avertissement de travaux	Outils	enas aron de consignation s isolants isolant	
Lieu :					
Labo essai de système Atelier de réalisation			☐ Labo d'essai de sous-système ☐ Labo d'électrotechnique		
Évaluation cadre réservé au professeur					
l .		validé		· Iacha/RZV	

oui 🔲

non 🗌

- Prise en compte du matériel nécessaire pour la tâche à réaliser :.....oui 🔲non