


7.1 Travaux d'ordres non électriques

Travaux d'ordre non électrique : Habilitation B0 - H0 ou H0V

Confiés à des personnes habilitées connaissant les risques électriques
Ils peuvent être **exécutants** ou **chargés de chantier**

		Ouvrage ou installation consigné BT et HT		Voisinage simple BT et HT (zone1)		Voisinage renforcé BT (zone 4) et HT (zone 2)	
		Exécutant	Chargé de chantier	Exécutant	Chargé de chantier	Exécutant	Chargé de chantier
Opération d'ordre non électrique concourant à l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage ou de l'installation	BT	pas d'habilitation requis	B0	B0	B0	Cas interdit	
	HT	pas d'habilitation requis	H0	H0	H0	H0V	H0V
Autre opération d'ordre non électrique	BT	pas d'habilitation requis	pas d'habilitation requis	Cas interdits			
	HT	pas d'habilitation requis	pas d'habilitation requis				



Le voisinage (V) est maintenant interdit pour les travaux d'ordre non électrique en BT

Travaux d'ordre non électrique : Habilitation B0 - H0 ou H0V

Une personne habilitée B0, H0, H0V peut accéder (en étant désignée et non de sa propre initiative), sans surveillance, aux locaux d'accès réservés aux électriciens et effectuer et diriger des travaux d'ordre non électrique :

- travaux de peinture**
- travaux de nettoyage de locaux électriques**
- travaux à proximité d'une ligne électrique aérienne (peinture de façade, BTP,...)**
- travaux techniques divers dans un environnement à risque électrique (armoires électriques,...)**

Personnel non électricien chargé de nettoyage BN / HN

Cette personne exécute ou dirige des travaux de nettoyage sur des ouvrages maintenus sous tension.