Visa	
Rédacteur	B. PEYRAUD

Accessibilité RTE

Synthèse Nationale des Evénements du mercredi 23 février 2022

Faits marquants de la journée écoulée et contraintes attendues pour la journée en cours

Pas de fait marquant pour la journée écoulée.
Les contraintes attendues pour la journée en cours sont maîtrisées.

Gestion de l'Equilibre Offre Demande

Jour	mardi 22 février 2022	*Journée en cours*
Pointe de consommation	68 617 MW	*69 900 MW*
Marge 15' à la pointe	1 820 MW	*1 508 MW*
EJP	Non	*Non*
TEMPO	Bleu	*Blanc*



Lien : https://www.rte-france.com/eco2mix/la-consommation-delectricite-en-france

- **Ecart(s) entre la prévision J-1 et la réalisation de consommation**
- **Ecart(s) de Fréquence**
- **Déclenchement(s) et/ou écart(s) des groupes de production et de leur contribution aux Services Système (SSY)**
- **Listing des actions réalisées (envoi d'ordre SAS, mode dégradé, demande de couplage...)**

Gestion des interconnexions et du Mécanisme d'Ajustement

- **Bilan des échanges commerciaux**

Journée écoulée : Les échanges commerciaux ont été exportateurs (entre 1 477 MW et 6 300 MW)

Journée en cours : Les échanges commerciaux sont vus majoritairement exportateurs (entre - 442 MW et 6 088 MW)

Programme des échanges commerciaux à la pointe de consommation de la journée en cours (à 19h00) :

Nota : Pour plus de détails sur les programmes d'échanges par frontière, veuillez consulter le lien suivant : https://www.rte-france.com/eco2mix/les-echanges-commerciaux-aux-frontieres

- **Evénement(s) significatif(s) affectant le marché de l'électricité**

Date et heure	Impact(s) et action(s) réalisée(s)
22/02/22 à 07h00	Dysfonctionnement de l'application MAUI : Le calcul des marges automatique était erroné de 19h à 0h. Un message a été publié sur le portail Clients pour indiquer que les publications sont fausses. Le problème SI est similaire à l'aléa de vendredi, donc aucune connexion aux guichets TERRE de 20h00 à 00h00. Reconnexion pour le guichet de 1h.
23/03/22 à 06h30	CSE - Calcul de capacité - Red Flag : Dans le cadre du retrait de la conduite des réseaux de la liaison CREYS-GENISSIAT 1, limitation de la NTC (capacité nette d'échange) à la valeur Hebdomadaire suite au calcul de capacité J-2 pour le 24/02.

- **Evénement(s) impactant la gestion des interconnexions**

- **Ailleurs en Europe**

Evénement(s) ayant fait l'objet d'un MIN

Evénement(s) réseaux

- **Evénement(s) sur le réseau électrique avec impact clientèle (Coupure Longue)**

Date et heure	Centre	Ouvrage(s) concerné(s)	Impact(s)
22/02/22 à 09h16	Toulouse	Coupure longue du client SNCF (1 MW) Lors de manœuvres sur le réseau (liaison a remontée d'information SRC nous indiquait que l'on était bouclé entre CAZERES et PORTET 63kV. A l'ouverture du disjoncteur de PORTET, départ MARCLAN, la section de MARCLAN est passée hors tension. Après vérification sur place, le Sectionneur à Rupture Brusque à MARCLAN, départ LONGAGES, était ouvert sur le terrain et fermé au SRC	1 MW

- **Retraits Impératifs Immédiats, Manœuvres d'Urgence, Retraits Urgents et/ou autre(s) défauts permanents conduisant à la perte définitive d'ouvrages 400 kV**

Date et heure	Centre	Ouvrage(s) concerné(s) et impact(s)
22/0/22 à 16h26	Lille	liaison 400 kV AVELIN – AVELGEM n°2 Retrait urgent jusqu'au 08/03/22 de la liaison 400 kV AVELIN – AVELGEM n°2 pour des brins détoronnés. Intervention planifiée le jeudi 24/02/20. Délai de restitution = 4 h J. Durée d'intervention estimée à 2 h.

- **Autre(s) indisponibilité(s) non programmée(s) sur le réseau 400 kV (ou 225 kV proche)**
- **Evénement(s) sur le réseau de télécommunication et de téléconduite (TCM-TCD)**
- **Traitement des congestions**
- **Contrainte de gestion de la tension**

- **Contrainte de gestion des transits**

Date	Centre	Impact(s) et action(s) réalisée(s)
22/02/22	Paris	Surcharge 20 minutes sur la liaison 90 kV VAUPA-YAINVILLE lors des manœuvres de retour à la conduite des réseaux. Schéma/Action. Surcharge levée par l'ouverture du couplage de Yainville 90 kV

- **Dysfonctionnement(s) des outils de conduite et d'étude et écarts sur la qualité des Points Figés**

Evénement(s) à enjeux

- **Evénement(s) à enjeu « Prévention et Santé au Travail »**

- **Evénement(s) à enjeux « Relations tiers »**

Date et heure	Centre	Description
21/02/22 à 12h00	Toulouse	Lieu : MAS BRUNO En sortant du groupement de postes de Mas Bruno pour se rendre à son domicile au moment de la pause méridienne, le véhicule de service conduit par le salarié du Groupement de postes Aude PO a percuté la roue avant d'un cycliste qui circulait sur la contre allée. Le tiers a été choqué par la chute et présentait une plaie à la jambe. Suite à l'appel au 18, les pompiers n'ont pas estimé nécessaire de se déplacer. Le tiers a été pris en charge par son employeur qui est venu le chercher en voiture et qui l'a amené aux urgences. Conséquences : Voiture RTE : léger impact au niveau du parechoc avant Vélo Tiers : Fourche et roue avant endommagées Tires : Blessure sur la jambe gauche, prise en charge par un SST du groupement et par son employeur. Un constat amiable a été rédigé sur place avec le Tiers.

- **Evénement(s) à enjeux « Environnement »**
- **Evénement(s) à enjeux « Confidentialité »**

- **Evénement(s) à enjeux « Sécurité et protection du patrimoine »**

Date et heure	Centre	Description
21/02/22 à 08h54	Toulouse	Lieu : LOUSLITGES Faits marquants - Vol de câbles sur touret, signalé par technicien du GIE. Pas d'effraction, pas de dommage sur le réseau de terre du site. Une visite, sur site par un technicien du Groupement de Postes sera réalisée le 22/02. Porte local sécurité et porte arrière d'accès au Bâtiment Industriel BI forcées. Visite de la gendarmerie de Marciac le 21/02 vers 11h00. Estimation du préjudice à 14 500€ pour le GIE.

Liens utiles pour en savoir plus :

Indisponibilités du réseau 400 kV	https://www.services-rte.com/fr/visualisez-les-donnees-publiees-par-rte/indisponibilites-du-reseau-de-transport-impact-ntc.html
Données techniques du CNES	http://dotc.rte-france.com/
Tableau de bord des données	https://www.services-rte.com/fr/visualisez-les-donnees-publiees-par-rte.html
Lien vers éCO2mix	http://www.rte-et-vous.com/fr/eco2mix/eco2mix