Historique des interventions – POMPE-A-01

Équipement : POMPE-A-01 – Extrait au 2026-11-04 – Version v1.0 (2026-11)

Historique fictif des interventions. Les intervenants sont désignés par des identifiants anonymes (TECH-xx).

1. Interventions (1/2)

Date	Ticket	Code	Description	Action réalisée	Intervenant
2025-04-14	T-2025-0188	P-A30	Intervalle 4000 h atteint	Vidange carter (0,8 L ISO VG 46), bouchon serré à 35 N.m	TECH-02
2025-08-02	T-2025-0391	P-A15	Pression d'aspiration basse	Vanne V1 partiellement fermée : rouverte	TECH-01
2025-11-19	T-2025-0577	P-A12	Température de roulement 77 °C	Niveau d'huile bas : appoint de 0,2 L	TECH-03
2026-02-10	T-2026-0064	–	Contrôle préventif	Alignement mesuré à 0,03 mm : conforme	TECH-02

2. Interventions (2/2)

Date	Ticket	Code	Description	Action réalisée	Intervenant
2026-05-06	T-2026-0210	P-A16	Vibrations à 7,4 mm/s	Fixation desserrée : resserrée	TECH-01
2026-08-27	T-2026-0388	P-A30	Intervalle 4000 h atteint	Vidange carter, couple 35 N.m	TECH-03
2026-09-12	T-2026-0412	P-A12	Température de roulement 78 °C persistante après appoint	Prélèvement d'huile ; contrôle du roulement à planifier	TECH-01

3. Tickets ouverts

Ticket	Ouvert le	Priorité	Objet
T-2026-0412	2026-09-12	Moyenne	Alarme P-A12 persistante : contrôle du roulement côté accouplement
T-2026-0431	2026-10-03	Basse	Suivi des vibrations après resserrage de la fixation