# Historique des interventions – POMPE-C-01

Équipement : POMPE-C-01 – Extrait au 2026-11-04 – Version v1.0 (2026-11)

Historique fictif des interventions. Les intervenants sont désignés par des identifiants anonymes (TECH-xx).

## 1. Interventions (1/2)

| Date | Ticket | Code | Description | Action réalisée | Intervenant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | T-2025-0070 | – | Mise en service | Réglage de V2 à 6,0 bar | TECH-02 |
| 2025-07-09 | T-2025-0322 | P-C10 | Débit faible (55 m³/h) | Crépine d'aspiration nettoyée | TECH-04 |

## 2. Interventions (2/2)

| Date | Ticket | Code | Description | Action réalisée | Intervenant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | T-2025-0611 | P-C12 | Température de roulement 82 °C | Appoint d'huile ISO VG 68 (0,3 L) | TECH-01 |
| 2026-06-17 | T-2026-0260 | P-C22 | Marche à sec détectée | Bac rempli, pompe réamorcée | TECH-04 |

## 3. Tickets ouverts

| Ticket | Ouvert le | Priorité | Objet |
|---|---|---|---|
| T-2026-0444 | 2026-10-21 | Basse | Remplacement préventif des roulements à planifier |