Note de service – Suivi des pompes

Service maintenance (fictif) – Référence NS-2025-04 – v1.0 (2025-04)

Objet

Rappel des relevés hebdomadaires à effectuer sur les pompes POMPE-A-01 et POMPE-C-01.

Relevé	POMPE-A-01	POMPE-C-01
Pression de refoulement	4,5 bar	6,0 bar
Température de roulement – seuil d'alarme	75 °C	80 °C
Niveau d'huile du carter	voyant de niveau	voyant de niveau

Consignes

- Reporter les valeurs dans l'historique de l'équipement.
- Toute alarme répétée génère un ticket de maintenance.
- Utiliser les codes officiels des tableaux de codes d'alarme.

Cette note complète les manuels et ne les remplace pas.