Procédure d'arrêt d'urgence – Pompes

Équipement : POMPE-A-01 ; POMPE-C-01 – Version v1.0 (2024-01)

1. Objet

Définir les gestes immédiats en cas de situation dangereuse sur une pompe centrifuge.

2. Situations concernées

- Fuite importante de liquide ou jet sous pression.
- Fumée, odeur de brûlé ou échauffement anormal.
- Bruit métallique ou vibrations fortes.
- Blessure ou risque pour une personne.

3. Gestes immédiats

1. Appuyer sur le bouton ARRÊT (6) ou sur l'arrêt d'urgence à proximité.
2. Ouvrir le sectionneur Q1 pour couper l'alimentation.
3. Fermer V2 puis V1 si cela peut se faire sans danger.
4. Éloigner les personnes et alerter le responsable de maintenance.
5. Ne pas redémarrer : attendre l'analyse par un technicien habilité.
6. Créer un ticket de maintenance décrivant les faits.

⚠ Ne jamais s'approcher d'un équipement qui fume ou fuit sous pression. La sécurité des personnes prime sur la sauvegarde du matériel.