Historique des interventions – COMP-B-02

Équipement : COMP-B-02 – Extrait au 2026-11-04 – Version v1.0 (2026-11)

Historique fictif des interventions. Les intervenants sont désignés par des identifiants anonymes (TECH-xx).

1. Interventions (1/2)

Date	Ticket	Code	Description	Action réalisée	Intervenant
2025-03-11	T-2025-0102	C-B30	Intervalle 2000 h atteint	Filtre à air F1 remplacé	TECH-03
2025-06-24	T-2025-0301	C-B09	Température d'huile 96 °C	Refroidisseur encrassé : nettoyé	TECH-01
2025-09-30	T-2025-0498	C-B07	Filtre à air colmaté (ΔP 0,55 bar)	Élément AS-CB150-FA remplacé	TECH-03
2025-12-15	T-2025-0640	C-B14	Niveau d'huile bas	Appoint de 1 L d'huile synthétique	TECH-04

2. Interventions (2/2)

Date	Ticket	Code	Description	Action réalisée	Intervenant
2026-03-04	T-2026-0120	C-B30	Intervalle 4000 h atteint	Huile, filtre à huile et filtre à air remplacés	TECH-03
2026-07-21	T-2026-0301	C-B07	Filtre à air colmaté	Élément AS-CB150-FA remplacé	TECH-01
2026-10-08	T-2026-0455	C-B23	Arrêt : température de refoulement 112 °C	Refroidisseur contrôlé ; ventilateur à vérifier	TECH-04

3. Tickets ouverts

Ticket	Ouvert le	Priorité	Objet
T-2026-0455	2026-10-08	Haute	Arrêt C-B23 : contrôle du ventilateur de refroidissement