Historique des interventions – COMP-D-01

Équipement : COMP-D-01 – Extrait au 2026-11-04 – Version v1.0 (2026-11)

Historique fictif des interventions. Les intervenants sont désignés par des identifiants anonymes (TECH-xx).

1. Interventions (1/2)

Date	Ticket	Code	Description	Action réalisée	Intervenant
2024-11-05	T-2024-0520	C-D03	Niveau d'huile bas	Appoint de 0,5 L	TECH-02
2025-05-13	T-2025-0210	C-D05	Colmatage du séparateur	Cartouche AS-CD90-SP remplacée	TECH-04

2. Interventions (2/2)

Date	Ticket	Code	Description	Action réalisée	Intervenant
2025-10-22	T-2025-0540	C-D11	Température élevée (98 °C)	Ventilation du local améliorée	TECH-02
2026-04-16	T-2026-0170	–	Maintenance 2000 h	Filtre à air remplacé selon proc_filtres_comp_d	TECH-04

3. Tickets ouverts

Ticket	Ouvert le	Priorité	Objet
T-2026-0402	2026-09-29	Moyenne	Suivi de la température (alerte C-D11 occasionnelle)