Procédure d'arrêt d'urgence – Compresseurs

Équipement : COMP-B-02 ; COMP-D-01 – Version v1.0 (2024-06)

1. Objet

Définir les gestes immédiats en cas de situation dangereuse sur un compresseur.

2. Situations concernées

- Fuite d'huile importante ou fumée.
- Bruit anormal ou vibrations fortes.
- Pression qui continue de monter malgré l'arrêt.
- Blessure ou projection d'air comprimé.

3. Gestes immédiats

1. Appuyer sur le bouton ARRÊT (6) ou sur l'arrêt d'urgence.
2. Ouvrir le sectionneur Q1.
3. Fermer la vanne de sortie vers le réseau.
4. Ne pas ouvrir de raccord tant que le réservoir est sous pression.
5. Alerter le responsable de maintenance et sécuriser la zone.
6. Créer un ticket décrivant les faits.

> ⚠ **Un réservoir reste sous pression après l'arrêt : le dépressuriser avant toute intervention (fiche_securite_air_comprime).**