

Form NO : ۱		<div style="text-align: center;"> <h2>بخش بررسی بصری</h2> </div>		
تاریخ امتحان	۱۴۰۴/۰۶/۱۲			
شماره مجدد				
تاریخ گزارش	item name:	لوله	چاه میاندردان مجتمع گلدشت	
تاریخ انقضا	صفحه یک از یک		شرکت حفاری و آبیاری نوید دشت و ساحل	
			کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان کرمان	
موضوع تست		شرایط آزمایشی :		
ساعت				
explanations			توضیحات	
<p>در نظارت مذکور تعداد ۲۱ سر لوله به قطر ۱۴ اینچ به ضخامت ۶ میلی متر و هر سر تعداد ۳ عدد تسمه به ابعاد ۸*۱۶ سانتیمتر توسط فرایند جوشکاری قوس الکتریکی</p> <p>با الکتروود ۱۳۰۶۰۱۳ میکا به یکدیگر جوش داده شدند در مجموع به متر اژ ۱۳۰ (۱۰۰ متر لوله مشبک و ۳۰ متر لوله کور) میباشد</p> <p>لذا طبق نظارت صورت گرفته پس از توضیحات لازم در خصوص نحوه جوشکاری جوش های انجام شده اتصالات لوله ها قابل قبول میباشد</p> <p>مراحل لوله گذاری به شرح زیر میباشد :</p> <p>۱۰۰ متر مشبک و ۳۰ متر لوله کور</p> <p>مجموعا ۱۳۰ متر لوله گذاری صورت گرفته است</p>				
شناسایی جوش		نوع نقص		
سفت کننده : S اسپلایس پلیت : SP				
		اختصارات		
		موقعیت جوش: WP		
		موقعیت جوش		
		شیار جوش: ۲G افقی: ۲F بالا به پایین : ۳F		
نام و امضا بازرس				
مرحله: ۲&۱				
تاریخ گزارش				