

Tooth Number: 16

بازدید از حفاری-شستشو-پمپاژ
توضیحات :
چاه مجتمع زنجیری صوغان ارزوبیه با عمق ۱۷۵ متر در ۲ نوبت بازدید شد. چاه مذکور با مته ۱۶ اینچ تراش (ریم) داده شد و هیچگونه خللی در زمان حفاری وجود نداشت
شستشو و گراول ریزی :
۲۲ ساعت شستشو با سیستم حفاری و صاف شدن نسبی آب چاه، گراول ریزی با بیل دستی همزمان با شستشو، گراول مصرف شده از نوع بادامی طبیعی که مورد تایید مشاور بود انجام و شستشو و گراول ریزی انجام شد. همچنین با گراول ریزی عملیات پیستون زنی هم به مدت ۳۶ ساعت انجام شده
پمپاژ چاه :
پس از نصب پمپ در عمق ۱۷۰ متری کار شروع و در دوره های مختلف ۱۱۰۰دور، ۱۳۰۰دور و ۱۴۵۰دور به مدت ۴۸ ساعت تا شفاف شدن کامل آب چاه انجام شد.
امیرمحمود ابراهیم
صالح اسحاقی پور
دستور خاتمی پور
بیمه نفت حفاری و تاسیسات مهندسی و خدمات تهران ۲۲۸۸۵ ۰۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲

Tooth Number: 15

بازدید از حفاری-شستشو-پمپاژ	
توضیحات :	
چاه مجتمع زنجیری صوغان ارزوبیه با عمق ۱۷۵ متر در ۲ نوبت بازدید شد. چاه مذکور با مته ۱۶ اینچ تراش (ریم) داده شد و هیچگونه خللی در زمان حفاری وجود نداشت	
شستشو و گراول ریزی :	
۲۲ ساعت شستشو با سیستم حفاری و صاف شدن نسبی آب چاه. گراول ریزی با بیل دستی همزمان با شستشو. گراول مصرف شده از نوع بادامی طبیعی که مورد تایید مشاور بود انجام و شستشو و گراول ریزی انجام شد. همچنین با گراول ریزی عملیات پیستون زنی هم به مدت ۳۶ ساعت انجام شده است	
پمپاژ چاه :	
پس از نصب پمپ در عمق ۱۷۰ متری کار شروع و در دوره های مختلف ۱۱۰۰ دور- ۱۳۰۰ دور و ۱۴۵۰ دور به مدت ۴۸ ساعت تا شفاف شدن کامل آب چاه انجام شد.	
<div>امیر سعید ایرانش</div> <div>مسئول نظارت بر حفاری چاه</div> <div>مسئور و خاتمه یوز</div> <div>مسئول حفاری و نظارت بر عملیات</div>	

IMG_20251221_115233_021.jpg

بازدید از حفاری-شستشو-پمپاژ

چاه مجتمع زنجیری صوغان ارزوبیه با عمق ۱۷۵ متر در ۲ نوبت بازدید شد، چاه مذکور با مته ۱۶ اینچ تراش (ریم) داده شد و هیچگونه خالی در زمان حفاری وجود نداشت

۲۲ ساعت شستشو با سیستم حفاری و صاف شدن نسبی آب چاه، گراول ریزی با بیل دستی همزمان با شستشو، گراول مصرف شده از نوع بادامی طبیعی که مورد تایید مشاور بود انجام و شستشو و گراول ریزی انجام شد.

همچنین با گراول ریزی عملیات پیستون زنی هم به مدت ۳۶ ساعت انجام شده

پس از نصب پمپ در عمق ۱۷ متری کار شروع و در دوره های مختلف ۱۱۰ دور - ۱۳۰ دور و ۱۴۵ دور به مدت ۴۸ ساعت تا شفاف شدن کامل آب چاه انجام شد.

امیر مسعود ایرانشاهی

صالح ایملی پور

خسرو حاتمی پور

مدرسه دبیرستان خوارزمی و آیت الله عباسی
تاسیسات معدود (۱۸) ثبت ۲۲۸۴
تلف ۲۰۵۳.۲۲۴۶۲

دوره و نظارت بر حفاری چاه
شماره ثبت: ۹۰۳۶۲۰۶۱

Tooth Number: 13

بازدید از حفاری-شستشو-پمپاژ			
توضیحات :			
چاه مجتمع زنجیری صوغان ارزوبیه با عمق ۱۷۵ متر در ۲ نوبت بازدید شد. چاه مذکور با مته ۱۶ اینچ تراش (ریم) داده شد و هیچگونه خللی در زمان حفاری وجود نداشت			
شستشو و گراول ریزی :			
۲۲ ساعت شستشو با سیستم حفاری و صاف شدن نسبی آب چاه. گراول ریزی با بیل دستی همزمان با شستشو. گراول مصرف شده از نوع بادامی طبیعی که مورد تایید مشاور بود انجام و شستشو و گراول ریزی انجام شد. همچنین با گراول ریزی عملیات پیستون زنی هم به مدت ۳۶ ساعت انجام شده است			
پمپاژ چاه :			
پس از نصب پمپ در عمق ۱۷۰ متری کار شروع و در دوره های مختلف ۱۱۰۰ دور- ۱۳۰۰ دور و ۱۴۵۰ دور به مدت ۴۸ ساعت تا شفاف شدن کامل آب چاه انجام شد.			
امیر معود ابراهیم	مسئول حفاری و پمپاژ	مسئول نظارت بر حفاری چاه	مسئول شستشو و گراول ریزی
۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱