

GRAIN SIZE DISTRIBUTION ANALYSIS

ASTM D422

Project: GO Petroleum – Bulk Oil Depot, Vehari

Tested By: AB


Project ID: BE-238-165

Boring No: BH-01

Depth (m): 1.0

Sample No.: SPT-1

Checked By: FNS



Sieve		Percentage Passing
Desgn.	Size (mm)	
2"	50.8	100.0
1"	25.4	100.0
3/4"	19.05	100.0
1/2"	12.7	100.0
3/8"	9.525	100.0
#4	4.75	96.0
#10	2	92.0
#16	1.18	88.0
#40	0.425	84.0
#100	0.15	80.0
#200	0.075	76.0

% Gravel: 4.00%

% Sand: 20.00%

% Fines: 76.00%