CHECKLIST MENSUELLE – STATION SP1

Mois : septembre 2026 – Matricule contrôleur : T-022 – Date : 2026-09-29

Point de contrôle	POMPE-A-01	POMPE-A-02 (secours)
Niveau huile palier	OK	OK
Fuite garniture	Aucune	Aucune
Température palier (°C)	64	58
Vibrations RMS (mm/s)	5,9 ⚠	2,7
Intensité (A)	13,8	—
Pression aspiration (bar)	0,9	0,9
Protège-accouplement	OK	OK
Propreté / bruit	Bruit roulement léger	OK

Tableau 1 – Relevés

Observations : vibrations POMPE-A-01 en hausse (3,2 → 5,9 mm/s). Ticket à ouvrir pour surveillance. Pompe A-02 essayée 15 min : RAS.

Rappels

- Valeurs de référence : manuel CP-50, tableau 6.1.
- Toute valeur hors tolérance : ticket dans la GMAO.
- Visa du chef d'équipe obligatoire.

Visa chef d'équipe : ____ (matricule T-003) – date : 2026-09-30