广东季华铝业有限公司
GUANGDONG JIHUA ALUMINIUM CO., LTD

NO.ZB0011264

Aluminium Profile powder Coating Quality Certificate
粉末喷涂铝型材质保书

Product Standard No: GB /T 5237.4-2017

Order Company: 订货单位 VICTORIA TOWER ADELADE

Color No: 产品色号	C78796S2GN	Product No: 产品型号:	Aluminium doors and windows	Product Weight: 产品重量	4600kg

Chemical Component: （6063）/化学成份：合金牌号 6063

Item 项目名称	镁 Mg	硅 Si	铁 Fe	铜 Cu	锌 Zn	锰 Mn	铬 Cr	钛 Ti
International Standard 标准要求	0.45-0.90	0.20-0.60	≤0.35	≤0.1	≤0.1	≤0.1	≤0.1	≤0.1
Practical test numerical value 实测结果	0.55	0.40	0.12	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01

Mechanics Capability（T5）/力学性能：状态（T5）

Item 项目名称	Tensile Strength 抗拉强度 N/mm²	Stipulates the non-proportion elongated stress 规定非比例延伸强度（N/mm²）	Elongation rate 断后伸长率 %	韦氏硬度 HW
International Standard 标准要求	≥160	≥110	≥8	≥8
Practical test numerical value 实测结果	210	186	11	12

Quality of Powder Coating:粉末喷涂膜质量

Item 项目名称	Sheen 光泽	Color 色泽	Thickness of Coating 平均膜厚(μm)	Hardness of Coating 压痕硬度	Attach ability 附着能力
International Standard 标准要求	±5	trade standard 行业标准	≥60	≥80	0
Practical test numerical value 实测结果	3	trade standard 行业标准	78	95	0

Concussion-endurence capability: The coating has no crack nor desquamation after concussion-endurence capability est.耐冲击性：涂层经冲击试验后符合要求。

Erichsen test: No craze no separation after pressed 5mm.抗杯突性：涂层经压陷深度为 5mm 的杯突试验后符合要求。

1、Size deviation, Appearance quality and Other items reach the standard of GB/T5237.4-2017,Permitted to dispatch.尺寸偏差、外观质量及其它项目的产品质量符合 GB/T5237.4-2017 的要求，准予出厂

2、If there are any dissent about the quality, please inform our company in written form.We will send the technician to the locale to settle the problem immediately.如有质量异议，请在一周内以书面形式向我公司提出，我公司将在第一时间派相关技术人员去现场处理问题

3、This certificate is valid by stamped.本证书盖章有效.

Quality control department:

Date: March 3, 2025

广东季华铝业有限公司
GUANGDONG JIHUA ALUMINIUM CO., LTD

Aluminium Profile powder Coating Quality Certificate No.2011266

粉末喷涂铝型材质保书

Product Standard No: GB /T 5237.4-2017 , (EN 755-9 AS/NZS1866 AS3715)

Order Company VICTORIA TOWER ADELADE
订货单位

Color No: C67192S2YN 产品色号

Product No: 产品型号:

Aluminium doors and windows

ProductWeig: 135600kg 产品重量:

Chemical Component（6063）/化学成份：合金牌号 6063

Item 项目名称	镁 Mg	硅 Si	铁 Fe	铜 Cu	锌 Zn	锰 Mn	铬 Cr	钛 Ti
International Standard 标准要求	0.45-0.90	0.20-0.60	≤0.35	≤0.1	≤0.1	≤0.1	≤0.1	≤0.1
Practical test numerical value 实测结果	0.57	0.45	0.12	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01

Mechanics Capability（T6）/力学性能：状态（T6）

Item 项目名称	Tensile Strength 抗拉强度 N/mm²	Stipulates the non-proportion elongated stress 规定非比例延伸强度（N/mm²）	Elongation rate 断后伸长率 %	韦氏硬度 HW
International Standard 标准要求	≥205	≥180	≥8	≥12
Practical test numerical value 实测结果	230	207	11	13

Quality of Powder Coating:粉末喷涂膜质量

Item 项目名称	Sheen 光泽	Color 色泽	Average Thickness 平均膜厚(μm)	Minimum Thickness 局部膜厚(μm)	Attach ability 附着力
International Standard 标准要求	±5	trade standard 行业标准	≥60	≥48	0
Practical test numerical value 实测结果	2	trade standard 行业标准	95	75	0

Concussion-endurence capability: The coating has no crack nor desquamation after concussion-endurence capability est.耐冲击性：涂层经冲击试验后符合要求。

Erichsen test: No craze no separation after pressed 5mm.抗杯突性：涂层经压陷深度为 5mm 的杯突试验后符合要求。

1、Size deviation, Appearance quality and Other items reach the standard of GB/T5237.4-2017,(EN 755-9 AS/NZS1866 AS3715) ,Permitted to dispatch.尺寸偏差、外观质量及其它项目的产品质量符合 GB/T5237.4-2017, (EN 755-9 AS/NZS1866 AS3715) 的要求，准予出厂

2、If there are any dissent about the quality, please inform our company in written form.We will send the technician to the locale to settle the problem immediately.如有质量异议，请在一周内以书面形式向我公司提出，我公司将在第一时间派相关技术人员去现场处理问题

3、This certificate is valid by stamped.本证书盖章有效.

Quality control department: QC Department

Date:March 3, 2025