

WARTUNGSPROTOKOLL FÜR SPRINKLER LÖSCHANLAGEN

MAINTENANCE RECORD FOR SPRINKLER FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS

Kundennummer:

Customer #:

Kunde:

Customer:

Anschrift:

Address:

Abteilung:

Department:

Telefon:

Phone:

Bestell-/Vertragsnr.:

Order/ Contract #:

Standort:

Location:

Hersteller/ Modell:

Producer/ Typ:

Zustand:

I. ALLGEMEINES

GENERAL

Bedienungsanleitung/ en vorhanden

Service instruction available

Wird ein Kontrollbuch geführt

A Control book is kept

Sind genügend Reservesprinkler vorhanden

Sufficient Reservesprinkler are present

Wartung für Dieselmotor durchgeführt

Maintenance for diesel motor accomplished

Wartung für Dieselmotor erforderlich

Maintenance for diesel motor necessary

II. WASSERVERSORGUNG

WATER SUPPLY

Schmutzfänger

Splash guard

Stadtwasserversorgung

City water supply

Rückschlagklappe/ -ventil geprüft

Check valve

Systemtrenner geprüft

biological separating station

Vorratsbehälterfüllung

Storage vessel

Zwischenbehälterfüllung

Intermediate vessel

Funktion der Schwimmerventile

Function of the float valves

Anstrich/ Versiegelung

Painting/ Sealing

Behälterreinigung erforderlich

Vessel cleaning necessary

V. ALARMVENTILE

ALARM VALVES

2 Stk. Nass Ventil/ Wet Valve DN 100 geprüft

... ea. tested

2 Stk. geöffnet, gereinigt, ggf. Dichtungen erneuert

... ea. open, cleaned and renew the packing if necessary

Stk. geprüft

... ea. tested

Stk. geöffnet, gereinigt, ggf. Dichtungen erneuert

... ea. open, cleaned and renew the packing if necessary

Stk. geprüft

... ea. tested

Stk. geöffnet, gereinigt, ggf. Dichtungen erneuert

... ea. open, cleaned and renew the packing if necessary

Stk. geprüft

... ea. tested

Stk. geöffnet, gereinigt, ggf. Dichtungen erneuert

... ea. open, cleaned and renew the packing if necessary

Schnellöffner geprüft

Accelerator test

Alarmglocke und -druckschalter geprüft

Local water motor gon and alarm pressure switch test

Kompressor geprüft und betriebsbereit

Compressor test and ready for use

Werkdruckluftversorgung

Work compressed air supply

Druckerhöhungspumpe geprüft und betriebsbereit

Water over pressure pump test and ready for use

* Elektrische oder pneumatische Auslösung geprüft

* Electrical or pneumatic actuating test

Elektrische Überwachung geprüft

Electrical monitoring test

Elektrische oder pneumatische Schieber geprüft

Electrical or pneumatic main control valve test

Flusswächter geprüft

Water flow indicator test

* Durchschlagprobe durchgeführt

* Take a full flow trip test

III. DRUCKLUFTWASSERKESSEL

COMPRESSED AIR AND WATER BOILER

Kesselarmaturen

Boiler fittings

Anstrich/ Versiegelung

Painting/ Sealing

Behälterreinigung erforderlich

Boiler cleaning necessary

Wann erfolgte letzte Revision

When the last inspection done

Kesselölpumpe betriebsbereit

Filling pump ready for use

Kompressor betriebsbereit

Compressor ready for use

Autom. Wasserbefüllung

Automatic water filling

Autom. Druckluftbefüllung

Automatic air filling

Sicherheitsventile

Relief valves

IV. PUMPEN

PUMPS

Pumpenauffüllbehälter

Pump filling up container

Schwimmerventile

Float valves

Pumpen arbeiten einwandfrei

Pumps working without problems

* Autom. Steuerung

* Automatic control

* Einschaltdruck

* Starting pressure

* Probelauf E-Pumpe

* Test run of E-pump

* Probelauf Diesel-Pumpe

* Test run of Diesel pump

Notlaufleitung

Fail-safe line

Kraftstoffbehälter für Dieselaggregat gefüllt

Fuel tank for diesel set filled

VI. ROHRNETZ

SPRINKLER PIPING

Sprinkler- und Verteilerleitung Sichtprüfung

Sprinkler and distributor piping visual check

Farbanstrich / Verzinkung

Coat of paint / galvanization

Sprinkler Sichtprüfung

Sprinkler visual check

Feuerwehranschluss

Fire brigade connection

VII. ELEKTRISCHE ÜBERWACHUNG

ELECTRICAL MONITORING

Störmeldezentrale geprüft

Monitoring panel tested

* Funktionen geprüft

* Functions tested

Anlage betriebsbereit

System ready for use

VIII. SONSTIGES

OTHER

Feuerlöschanlage betriebsbereit

Fire extinguishing system ready for use