



Auftragsnummer 2547

Allgemeine Auftragsdaten

Auftragstyp	H	UNR	28520
Erzeugungsdatum	02.09.2013	Einheitspreisabkommen	
Erteildatum	02.09.2013	Dringlichkeit	
Status	Leistung erbracht	Kategorie §35A EStG	keine Angaben
Zuständigkeit			

Terminaten

Termin ab	Es ist kein Termin vorhanden.	Ausführung bis	05.09.2013
KWTermin		Angebot vom	

Weitere Informationen

Auftragswert	300,00 €
Ausführungsanweisungen	Bitte die Schmutzwasserleitung spülen. Danke.
Auftragstext	

Auftragsdaten

Ausführungsort

WI/HS/ME	1057 / 3 / 0	Lage	-
Adresse	Stolpmünder Str. 14, 25348 Glückstadt		

Auftragsposition 1

Gewerk	Sanitärarbeiten(A07)	Bauteil	Sanitär (HS)
Schadensbeschreibung			
Leistungsbeschreibung	Sanitärarbeiten		

Auftraggeber

Name	NOAH ASSET 2, B.V.		
Adresse	Naritaweg 165 Telestone 8, 01043 Amsterdamm		

Sachbearbeiter

Name	Reichenbach, Sybille	E-Mail	ppr@peloton.de
Adresse		Telefon/Fax	030303019711

Hauswart

Name	Michael Geck	E-Mail	-
Adresse	Alter Teichweg 9 N, 22081 Hamburg	Telefon/Fax	0172 3806980, 040 88178357

Auftragnehmer

Name	Sven Borchert Gebäudetechnik	E-Mail	info@borchert-gt.de
Adresse	Köllner-Chaussee 42a, 25337 Kölln-Reisiek	Telefon/Fax	04121/750700

Dokumente zum Auftrag

Name	Datum
auftrag_2547_2013-09-02_09-43-46.pdf	02.09.2013 09:43
AGBs_Peloton_2012_12.pdf	02.09.2013 09:43

Die vorgenannten Arbeiten wurden ausgeführt. Datum/Unterschrift:

Auftrag

Rechnung Peloton

Empfänger _____

Straße/Nr. _____

PLZ _____ Ort _____

Telefon _____

Keller

Mieter Glückstadt

Baustelle Stolpmündersch 14

Straße/Nr. _____

Telefon _____

Termin _____

Datum	Name	Stunden	Zuschläge		Nachtarb.	Schmutzzul.	Kundendienst Fahrzeug
			25%	50%			
29.8.13	Leiter	2,25					1x
-11-	HotL	2,25					

Ausführende Arbeiten / Auftrag Nr.: 2547

Hauwanschlußleitung ist verstopft

Anzahl	Lieferung / Leistung	Einzelpreis	Gesamt
1	Einsatz jr. Motorspirale		
1	-11- Wassersauger		
1	Reinigungsmittel		
Reinigung im Keller geöffnet und stundenlang ausgetrennt Wasser abgewagt. Verstopfung mit jr. Motorspirale gefräht, Leitung mit Wasserdruck gereinigt. Ursache so nicht nachvollziehbar. Reinigung verschlossen und Strang in Betrieb genommen			

Blatt Nr.:

Auftrag anerkannt

X HotL

Unterschrift Kunde / Mieter