# DB3 - <offline> - Declaration view

"DBSEND_EPICS" Données lues par EPICS
Global data block DB 3
**Name:** DBSEND **Family:**
**Author:** ROGER **Version:** 0.1
**Block version:** 2
**Time stamp Code:** 05/15/2017 09:03:34 AM
**Interface:** 05/11/2017 10:09:35 AM
**Lengths (block/logic/data):** 01016 00240 00000

**Block: DB3**

| Address | Name | Type | Initial value | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | | STRUCT | | |
| +0.0 | LEBT_EPICS_CPT1 | INT | 0 | COMPTEUR API POUR EPICS |
| +2.0 | LEBT_HV_Relay_OpenStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course relais HT à la haute tension |
| +2.1 | LEBT_HV_Relay_CloseStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course relais HT à la masse |
| +2.2 | LEBT_T1_Oil_Def | BOOL | FALSE | Bit contrôle état contact relayage danger température huile |
| +2.3 | LEBT_T1_Oil_Alarm | BOOL | FALSE | Bit contrôle état alarme contact température huile |
| +2.4 | LEBT_HV_CAGE_KEYA1 | BOOL | FALSE | Présence de la clé A1 dans la serrure de la Plateforme HT |
| +2.5 | Reserve_PLC1CR2DI1CH6 | BOOL | FALSE | reserve |
| +2.6 | LEBT_PFD_CloseStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course porte d'accès à |
| +2.7 | LEBT_PPS_Injector_OnStat | BOOL | FALSE | Autorisation marche injecteur (vient de MPS / PPS) |
| +3.0 | LEBT_Cab_Door_CloseStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course fermeture de la porte baie API1 |
| +3.1 | LEBT_HV_PS_OnStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état marche / arrêt alimentation HVPS (Main) |
| +3.2 | LEBT_HV_PS_AuxStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état marche / arrêt auxilliaire alimentation HVPS (Main) |
| +3.3 | LEBT_HV_PS_RdyStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état prêt / défaut alimentation HVPS (Main) |
| +3.4 | LEBT_HV_PS_RmtStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état pilotage local / distant alimentation HVPS (Main) |
| +3.5 | LEBT_R_PS_OnStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état marche / arrêt alimentation RPS (Repeller) |
| +3.6 | LEBT_R_PS_RdyStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état prêt / défaut alimentation RPS (Repeller) |
| +3.7 | LEBT_R_PS_RemStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état pilotage local / distant alimentation RPS (repeller) |
| +4.0 | LEBT_SOL01_PS_OnStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état marche / arrêt alimentation solénoïde 1 |
| +4.1 | Reserve_PLC1CR2DI2CH2 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +4.2 | LEBT_SOL01_PS_RdyStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état prêt / défaut alimentation Solénoïde 1 |
| +4.3 | LEBT_SOL01_PS_RemStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état pilotage local / distant alimentation Solénoïde 1 |
| +4.4 | LEBT_SOL02_PS_OnStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état marche / arrêt alimentation solénoïde 2 |
| +4.5 | Reserve_PLC1CR2DI2CH6 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +4.6 | LEBT_SOL02_PS_RdyStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état prêt / défaut alimentation Solénoïde 2 |
| +4.7 | LEBT_SOL02_PS_RemStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état pilotage local / distant alimentation Solénoïde 2 |
| +5.0 | LEBT_SOL01_FS_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil flow Switch 3 solén |
| +5.1 | LEBT_STV01_FS_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil flow Switch 4 DV1/ DH1 |
| +5.2 | LEBT_SOL01_VC_FlowStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil Flow Switch 3 chambre 1 LBE |
| +5.3 | LEBT_EMIT_FS_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil Flow Switch émittancemètre (FS6 et FS7 en série) |
| +5.4 | Reserve_PLC1CR2DI2CH13 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +5.5 | Reserve_PLC1CR2DI2CH14 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +5.6 | LEBT_STV02_FS_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil flow Switch 9 DV2/ DH2 |
| +5.7 | LEBT_SOL02_FS_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil flow Switch 10 solénoïdes 2 |
| +6.0 | LEBT_SOL02_VC_FlowStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil Flow Switch 11 chambre 2 LBE |
| +6.1 | LEBT_FC_FS_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état débit coupelle de Faraday (CF) |
| +6.2 | LEBT_IC_FS_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état débit cône injection (IC ) |
| +6.3 | LEBT_BS_FS_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état débit test diag stop (BS ) |

| Address | Name | Type | Initial value | Comment |
|---|---|---|---|---|
| +6.4 | LEBT_GE_TS_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil température électrode de masse |
| +6.5 | LEBT_FC_InStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course introduction Coupelle de Faraday |
| +6.6 | LEBT_FC_OutStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course retrait Coupelle de Faraday |
| +6.7 | LEBT_VI_OpenStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course Vanne d'Isolement (VI) ouverte |
| +7.0 | LEBT_VI_CloseStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course Vanne d'Isolement (VI) fermée |
| +7.1 | Reserve_PLC1CR2DI3CH10 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +7.2 | Reserve_PLC1CR2DI3CH11 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +7.3 | LEBT_VAC01_PP_OnStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état marche / arrêt Pompe Primaire (PP) - (GP1) |
| +7.4 | LEBT_VAC01_TP_OnStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état marche / arrêt Pompe Turbo (PTM) - (GP1) |
| +7.5 | LEBT_VAC01_AIV_CloseStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course fermeture Vanne Entrée Air (VEA) - (GP1) |
| +7.6 | LEBT_VAC01_SV_OpenStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course ouverture Vanne Secondaire (VS) - (GP1) |
| +7.7 | LEBT_VAC01_SV_CloseStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course fermeture Vanne Secondaire (VS) - (GP1) |
| +8.0 | LEBT_VAC01_NIV_OpenStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course ouverture Vanne Entrée Azote (VEN) - (GP1) |
| +8.1 | LEBT_VAC01_NIV_CloseStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course fermeture Vanne Entrée Azote (VEN) - (GP1) |
| +8.2 | LEBT_VAC01_LTV_OpenStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course ouverture Vanne Recherche Fuite (VRF) - (GP1) |
| +8.3 | LEBT_VAC02_PV_CloseStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course fermeture vanne Primaire (VP) - (GP2) |
| +8.4 | LEBT_VAC02_AIV_OpenStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course ouverture vanne entrée air (VEA) - (GP2) |
| +8.5 | LEBT_VAC02_AIV_CloseStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course fermeture Vanne Entrée Air (VEA) - (GP2) |
| +8.6 | LEBT_VAC02_SV_OpenStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course ouverture Vanne Secondaire (VS) - (GP2) |
| +8.7 | LEBT_VAC02_SV_CloseStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course fermeture Vanne Secondaire (VS) - (GP2) |
| +9.0 | Reserve_PLC1CR2DI5CH6 | BOOL | FALSE | Reserve |
| +9.1 | Reserve_PLC1CR2DI5CH7 | BOOL | FALSE | Reserve |
| +9.2 | LEBT_VAC02_LTV_OpenStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course ouverture Vanne Recherche Fuite (VRF) - (GP2) |
| +9.3 | LEBT_VAC02_LTV_CloseStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course fermeture Vanne Recherche Fuite (VRF) - (GP2) |
| +9.4 | LEBT_VAC02_TP_SpeedStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état vitesse nominale Turbo Moléculaire atteinte (GP2) |
| +9.5 | LEBT_VAC02_TP_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état défaut Pompe Turbo Moléculaire (PTM) - (GP2) |
| +9.6 | LEBT_VAC02_PGVC_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil Jauge Primaire Enceinte (JPE) - (GP2) |
| +9.7 | LEBT_VAC02_SGVC_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil Jauge Secondaire Enceinte (JSE) - (GP2) |
| +10.0 | LEBT_VAC02_PGTP_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil Jauge Primaire Turbo Moléculaire (JPTM) - (GP2) |
| +10.1 | LEBT_VAC02_SGTP_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil Jauge Secondaire Turbo Moléculaire (JSTM) - (GP2) |
| +10.2 | Spare_1 | BOOL | FALSE | Spare |
| +10.3 | Spare_2 | BOOL | FALSE | Spare |
| +10.4 | Spare_3 | BOOL | FALSE | Spare |
| +10.5 | Spare_4 | BOOL | FALSE | Spare |
| +10.6 | Spare_5 | BOOL | FALSE | Spare |
| +10.7 | Spare_6 | BOOL | FALSE | Spare |
| +11.0 | Spare_7 | BOOL | FALSE | Spare |
| +11.1 | Spare_8 | BOOL | FALSE | Spare |
| +11.2 | Spare_9 | BOOL | FALSE | Spare |
| +11.3 | Spare_10 | BOOL | FALSE | Spare |
| +11.4 | Spare_11 | BOOL | FALSE | Spare |
| +11.5 | Spare_12 | BOOL | FALSE | Spare |
| +11.6 | Spare_13 | BOOL | FALSE | Spare |
| +11.7 | Spare_14 | BOOL | FALSE | Spare |
| +12.0 | Spare_15 | BOOL | FALSE | Spare |
| +12.1 | Spare_16 | BOOL | FALSE | Spare |
| +12.2 | Spare_17 | BOOL | FALSE | Spare |
| +12.3 | Spare_18 | BOOL | FALSE | Spare |
| +12.4 | LEBT_SOL01_TS_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil température Vigitherme 1 solénoïdes LBE |
| +12.5 | LEBT_SOL02_TS_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil température Vigitherme 2 solénoïdes LBE |
| +12.6 | LEBT_SOL01_VC_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil vigitherme Chambre 1 |
| +12.7 | LEBT_SOL02_VC_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil vigitherme Chambre 2 |
| +13.0 | LEBT_EMU_OutStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course OUT moteur emittancemetre |
| +13.1 | LEBT_STV02_TS_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil Vigitherme Steerer 2 |
| +13.2 | LEBT_Ctrl_Room_Key_A | BOOL | FALSE | Bit contrôle présence clé A dans la serrure porte Casemate |
| +13.3 | LEBT_Ctrl_Room_HT_Key_A1 | BOOL | FALSE | Bit contrôle présence de la clé A1 dans la serrure de la salle de controle |

| Address | Name | Type | Initial value | Comment |
|---|---|---|---|---|
| +13.4 | LEBT_GE_FS_FlowStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil Flow Switch 15 Electrode masse |
| +13.5 | LEBT_RP_RdyStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état prêt radioprotection provenant du tiroir de la Radioprotecti |
| +13.6 | LEBT_RONDE_OK | BOOL | FALSE | Bit controle etat ronde OK venant du PLC AC |
| +13.7 | LEBT_CHOPPER_InStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course IN du verrin électropneumatique |
| +14.0 | LEBT_CHOPPER_OutStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course OUT du verrin él |
| +14.1 | LEBT_CHOPPER_FS_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle Seuil Flow Switch choper |
| +14.2 | LEBT_CHOPPER_PS_OnStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle marche alim choper |
| +14.3 | INJWS_P1_OnStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état marche / arrêt pompe 1 |
| +14.4 | INJWS_P2_OnStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état marche / arrêt pompe 2 |
| +14.5 | INJWS_P1_Sel | BOOL | FALSE | pompe 1 sélectionnée |
| +14.6 | INJWS_P2_Sel | BOOL | FALSE | pompe 2 sélectionnée |
| +14.7 | INJWS_FS_CP_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état défaut de débit circuit primaire |
| +15.0 | INJWS_RESTCYL_DefStat | BOOL | FALSE | défaut conductivité cylindres 1/2 |
| +15.1 | INJWS_PASP_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état défaut pression aspiration |
| +15.2 | INJWS_RESTCP_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état défaut conductivité SKID |
| +15.3 | INJWS_TECP_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état défaut température entrée |
| +15.4 | INJWS_NBVE_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état vase expansion niveau bas |
| +15.5 | INJWS_NSVE_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état vase expansion niveau séc |
| +15.6 | INJWS_FS_SD_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état débit déminéraliseur ok |
| +15.7 | INJWS_P1_DefStat | BOOL | FALSE | défaut pompe 1 |
| +16.0 | INJWS_P2_DefStat | BOOL | FALSE | défaut pompe 2 |
| +16.1 | INJWS_FS_CS_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état défaut débit amont vanne 3 voies |
| +16.2 | reserve | BOOL | FALSE | reserve |
| +16.3 | SRC_LockCase_KeyB1 | BOOL | FALSE | Bit contrôle presence clé B1 dans la plateforme HT |
| +16.4 | SRC_COIL01_FS_DefStat | BOOL | FALSE | Etat seuil Flow Switch alimentation C1PS (B1) |
| +16.5 | SRC_COIL02_FS_DefStat | BOOL | FALSE | Etat seuil Flow Switch alimentation C2PS (B2) |
| +16.6 | SRC_COIL01_TS_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil température Vigitherme 1 bobines source |
| +16.7 | SRC_COIL02_TS_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état seuil température Vigitherme 2 bobines source |
| +17.0 | SRC_COIL01_PS_OnStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état marche / arrêt alimentation C1PS (B1) |
| +17.1 | SRC_COIL01_PS_RdyStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état prêt / défaut alimentation C1PS |
| +17.2 | SRC_COIL01_PS_RemStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état pilotage local / distant alimentation C1PS |
| +17.3 | SRC_COIL02_PS_OnStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état marche / arrêt alimentation C2PS (B2) |
| +17.4 | SRC_COIL02_PS_RdyStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état prêt / défaut alimentation C2PS |
| +17.5 | SRC_COIL02_PS_RemStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état pilotage local / distant alimentation C2PS |
| +17.6 | SRC_IE_PS_OnStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état marche / arrêt alimentation IEPS (Puller) |
| +17.7 | SRC_IE_PS_RdyStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état prêt / défaut alimentation IEPS |
| +18.0 | SRC_IE_PS_RemStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état pilotage local / distant alimentation IEPS |
| +18.1 | SRC_SVL_D_OpenStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course ouverture Vanne D2 |
| +18.2 | SRC_SVL_D_CloseStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course Vanne D2 fermée |
| +18.3 | SRC_SVL_H_OpenStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course ouverture Vanne H2 |
| +18.4 | SRC_SVL_H_CloseStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course Vanne H2 fermée |
| +18.5 | SRC_Cab_Door_CloseStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle fin de course portes baies source 1-3 fermées |
| +18.6 | SRC_RF_FS_DefStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle état sécurité débit d'eau ligne RF (Guide RF) |
| +18.7 | SRC_RF_GEN_OnStat | BOOL | FALSE | Bit contrôle marche / arrêt du générateur RF |
| +19.0 | reserve1 | BOOL | FALSE | reserve |
| +19.1 | reserve2 | BOOL | FALSE | reserve |
| +19.2 | reserve3 | BOOL | FALSE | reserve |
| +19.3 | reserve4 | BOOL | FALSE | reserve |
| +19.4 | reserve5 | BOOL | FALSE | reserve |
| +19.5 | reserve6 | BOOL | FALSE | reserve |
| +19.6 | reserve7 | BOOL | FALSE | reserve |
| +19.7 | reserve8 | BOOL | FALSE | reserve |
| +20.0 | reserve9 | BOOL | FALSE | reserve |
| +20.1 | reserve10 | BOOL | FALSE | reserve |
| +20.2 | reserve11 | BOOL | FALSE | reserve |
| +20.3 | PPS_1 | BOOL | FALSE | Bit controle D2 valve opening authorization |
| +20.4 | PPS_3 | BOOL | FALSE | Bit controle H+ valve opening authorization |
| +20.5 | PPS_6 | BOOL | FALSE | Bit controle Accel.particule select.perm.signal |
| +20.6 | PPS_5 | BOOL | FALSE | Bit controle Plasma RF permission signal |
| +20.7 | PPS_8 | BOOL | FALSE | Bit controle Injector HV permission signal |

| Address | Name | Type | Initial value | Comment |
|---|---|---|---|---|
| +21.0 | PPS_11 | BOOL | FALSE | Bit controle FC pulling out permission signal |
| +21.1 | PPS_17 | BOOL | FALSE | Bit controle Gate valve opening permis. signal |
| +21.2 | Reserve_1_PPS | BOOL | FALSE | Bit controle Reserve |
| +21.3 | MPS_4 | BOOL | FALSE | Bit controle Injector beam inhibit |
| +21.4 | Reserve_2_MPS_e | BOOL | FALSE | RESERVE |
| +21.5 | MPS_9 | BOOL | FALSE | Bit controle GV1 open inhibit |
| +21.6 | MPS_11 | BOOL | FALSE | Bit controle RFQ Vaccum fault |
| +21.7 | MPS_1 | BOOL | FALSE | |
| +22.0 | Reserve_5_MPS_e | BOOL | FALSE | RESERVE |
| +22.1 | Reserve_3_MPS_e | BOOL | FALSE | Reserve |
| +22.2 | Reserve_4_MPS_e | BOOL | FALSE | Reserve |
| +22.3 | LEBT_HV_Relay_RmtCmd | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde d’activation du relais HT en position haute tension |
| +22.4 | LEBT_PFD_Lock | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde autorisation ouverture porte source (gâche) |
| +22.5 | LEBT_PF_Light | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde allumage de la lampe Plate forme HT |
| +22.6 | LEBT_PF_Buzzer | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde d’activation du signal sonore Plateforme HT |
| +22.7 | LEBT_PF_Light_HTON | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde d’activation du panneau lumineux « Présence Haute Tension » |
| +23.0 | LEBT_PF_Light_MAGN | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde allumage verrine Champ Magnétique |
| +23.1 | LEBT_HV_PS_ExtSec | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde marche / arrêt alimentation HVPS (Main) |
| +23.2 | LEBT_R_PS_ExtSec | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde marche / arrêt alimentation RPS (Repeller) |
| +23.3 | LEBT_STH01_PS_ExtSec | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde marche / arrêt alimentation Steerer horizontal 1 |
| +23.4 | LEBT_STV01_PS_ExtSec | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde marche / arrêt alimentation Steerer vertical 1 |
| +23.5 | LEBT_STH02_PS_ExtSec | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde marche / arrêt alimentation Steerer horizontal 2 |
| +23.6 | LEBT_STV02_PS_ExtSec | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde marche / arrêt alimentation Steerer vertical 2 |
| +23.7 | LEBT_SOL01_PS_ExtSec | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde autorisation marche / arrêt |
| +24.0 | LEBT_SOL02_PS_ExtSec | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde autorisation marche / arrêt |
| +24.1 | LEBT_RC_PS_ExtSec | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde marche / arrêt alimentation RCPS (Repeller Cône) |
| +24.2 | LEBT_FC_Out | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde retrait Coupelle de Faraday (CF) |
| +24.3 | LEBT_VAC_DEF | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde envoi état diagnostic défaut vide |
| +24.4 | LEBT_VI_Open | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde ouverture Vanne d'Isolement (VI) |
| +24.5 | Reserve_PLC1CR3DO2CH3 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +24.6 | LEBT_VAC01_PP_Start | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde marche / arrêt Pompe Primaire (PP) - (GP1) |
| +24.7 | LEBT_VAC01_TP_Start | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde marche / arrêt Pompe Turbo Moléculaire (PTM) - (GP1) |
| +25.0 | LEBT_VAC01_PV_Open | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde ouverture Vanne Primaire (VP) - (GP1) |
| +25.1 | LEBT_VAC01_AIV_Open | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde ouverture Vanne Entrée d’Air (VEA) - (GP1) |
| +25.2 | LEBT_VAC01_SV_Open | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde ouverture Vanne Secondaire (VS) - (GP1) |
| +25.3 | LEBT_VAC01_NIV_Open | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde ouverture Vanne Entrée d’Azote (VEN) - (GP1) |
| +25.4 | LEBT_VAC02_PP_Start | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde marche / arrêt Pompe Primaire (PP) - (GP2) |
| +25.5 | LEBT_VAC02_TP_Start | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde marche / arrêt Pompe Turbo Moléculaire (PTM) - (GP2) |
| +25.6 | LEBT_VAC02_PV_Open | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde ouverture Vanne Primaire (VP) - (GP2) |
| +25.7 | LEBT_VAC02_AIV_Open | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde ouverture Vanne Entrée d’Air (VEA) - (GP2) |
| +26.0 | LEBT_VAC02_SV_Open | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde ouverture Vanne Secondaire (VS) - (GP2) |
| +26.1 | Reserve_PLC1CR3DO2CH15 | BOOL | FALSE | Reserve |
| +26.2 | Spare_19 | BOOL | FALSE | Spare |
| +26.3 | Spare_20 | BOOL | FALSE | Spare |
| +26.4 | Spare_21 | BOOL | FALSE | Spare |
| +26.5 | Spare_22 | BOOL | FALSE | Spare |
| +26.6 | Spare_23 | BOOL | FALSE | Spare |
| +26.7 | Spare_24 | BOOL | FALSE | Spare |
| +27.0 | LEBT_EMIT_ExtSec | BOOL | FALSE | Spare |
| +27.1 | Reserve_PLC1CR3DO3CH7 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +27.2 | LEBT_InjWaterFault_PPS | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde envoi somme défauts Eau refroid.Injecteur pour MPS/PPS |
| +27.3 | LEBT_InjVacuumFault_PPS | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde envoi somme défauts Vide Injecteur pour MPS/PPS |
| +27.4 | LEBT_InjHVsupFault_PPS | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde envoi somme défauts Alims HT Injecteur pour MPS/PPS |
| +27.5 | LEBT_InjFocalFault_PPS | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde envoi somme défauts Focalisation (S1-S2) Injecteur pour MPS/PP |
| +27.6 | LEBT_CHOPER_Out | BOOL | FALSE | Bit contrôle commande verin chopper |

| Address | Name | Type | Initial value | Comment |
|---|---|---|---|---|
| +27.7 | LEBT_CHOP_PS_ExtSafety | BOOL | FALSE | Bit contrôle commande marche/arret interlock alim choper |
| +28.0 | VAR_RESERVATION30 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +28.1 | VAR_RESERVATION31 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +28.2 | VAR_RESERVATION32 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +28.3 | SRC_COIL01_PS_ExtSec | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde autorisation marche / arrêt |
| +28.4 | SRC_COIL02_PS_ExtSec | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde autorisation marche / arrêt |
| +28.5 | SRC_IE_PS_ExtSec | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde marche / arrêt alimentation IEPS (Puller) |
| +28.6 | SRC_SVL_D_Open | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde ouverture Vanne D2 |
| +28.7 | SRC_SVL_H_Open | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde ouverture Vanne H2 |
| +29.0 | SRC_RF_GEN_Aut | BOOL | FALSE | Bit contrôle cde autorisation générateur RF (Mode plasma) |
| +29.1 | VAR_RESERVATION33 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +29.2 | VAR_RESERVATION34 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +29.3 | VAR_RESERVATION35 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +29.4 | VAR_RESERVATION36 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +29.5 | VAR_RESERVATION37 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +29.6 | VAR_RESERVATION38 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +29.7 | VAR_RESERVATION39 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +30.0 | VAR_RESERVATION40 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +30.1 | VAR_RESERVATION41 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +30.2 | VAR_RESERVATION42 | BOOL | FALSE | Réserve |
| +30.3 | PPS_2_A | BOOL | FALSE | Bit contrôle Hydrogen injection valve = closed |
| +30.4 | PPS_4_A | BOOL | FALSE | Bit contrôle Deuterium injection valve = closed |
| +30.5 | PPS_7_A | BOOL | FALSE | Bit contrôle Plasma RF Off state signal |
| +30.6 | PPS_10_A | BOOL | FALSE | Bit contrôle Ion Injector HV Off state signal |
| +30.7 | PPS_13_A | BOOL | FALSE | Bit contrôle Faraday cup inserted state signal |
| +31.0 | PPS_19_A | BOOL | FALSE | Bit contrôle Gate valve closed state signal |
| +31.1 | PPS_20_A | BOOL | FALSE | Bit contrôle Chopper ON state signal |
| +31.2 | PPS_21_A | BOOL | FALSE | Bit contrôle Chopper OFF state signal |
| +31.3 | MPS_2 | BOOL | FALSE | Bit contrôle Injector fault (global) |
| +31.4 | MPS_3 | BOOL | FALSE | Bit contrôle Injector halt by PPS system |
| +31.5 | MPS_5 | BOOL | FALSE | Bit contrôle Chopper status |
| +31.6 | MPS_7 | BOOL | FALSE | Bit contrôle GV1 protection (GV1+FC) |
| +31.7 | MPS_8 | BOOL | FALSE | Bit contrôle LEBT focalization fault |
| +32.0 | MPS_10 | BOOL | FALSE | Bit contrôle LEBT Vaccum fault |
| +32.1 | MPS_12 | BOOL | FALSE | Bit contrôle GV1 open status |
| +32.2 | MPS_13 | BOOL | FALSE | Bit contrôle Injector cooling system fault |
| +32.3 | PPS_2_B | BOOL | FALSE | Bit contrôle Hydrogen injection valve = closed |
| +32.4 | PPS_4_B | BOOL | FALSE | Bit contrôle Deuterium injection valve = closed |
| +32.5 | PPS_7_B | BOOL | FALSE | Bit contrôle Plasma RF Off state signal |
| +32.6 | PPS_10_B | BOOL | FALSE | Bit contrôle Ion Injector HV Off state signal |
| +32.7 | PPS_13_B | BOOL | FALSE | Bit contrôle Faraday cup inserted state signal |
| +33.0 | PPS_19_B | BOOL | FALSE | Bit contrôle Gate valve closed state signal |
| +33.1 | PPS_20_B | BOOL | FALSE | Bit contrôle Chopper ON state signal |
| +33.2 | PPS_21_B | BOOL | FALSE | Bit contrôle Chopper OFF state signal |
| +33.3 | Reserve_2_MPS | BOOL | FALSE | Reserve |
| +33.4 | Reserve_3_MPS | BOOL | FALSE | Reserve |
| +33.5 | Reserve_4_MPS | BOOL | FALSE | Reserve |
| +33.6 | Reserve_5_MPS | BOOL | FALSE | Reserve |
| +33.7 | Reserve_6_MPS | BOOL | FALSE | Reserve |
| +34.0 | Reserve_7_MPS | BOOL | FALSE | Reserve |
| +34.1 | Reserve_8_MPS | BOOL | FALSE | Reserve |
| +34.2 | Reserve_9_MPS | BOOL | FALSE | Reserve |
| +36.0 | INJWS_FM_CS | REAL | 0.000000e+000 | valeur de mesure débit circuit secondaire |
| +40.0 | INJWS_PE_CS | REAL | 0.000000e+000 | Valeur de mesure pression entrée circuit secondaire |
| +44.0 | INJWS_PASP | REAL | 0.000000e+000 | Valeur de mesure pression aspiration |
| +48.0 | INJWS_RESTCP | REAL | 0.000000e+000 | Valeur de mesure conductivité SKID |
| +52.0 | INJWS_TECP | REAL | 0.000000e+000 | valeur mesure température entrée circuit primaire |
| +56.0 | INJWS_TECS | REAL | 0.000000e+000 | Valeur mesure température entrée circuit secondaire |
| +60.0 | INJWS_FM_SD | REAL | 0.000000e+000 | Valeur mesure débit station déminéralisation |
| +64.0 | INJWS_FM_CP | REAL | 0.000000e+000 | Valeur mesure débit circuit primaire |
| +68.0 | INJWS_PS_CS | REAL | 0.000000e+000 | Valeur mesure pression sortie circuit secondaire |
| +72.0 | INJWS_PS_CP | REAL | 0.000000e+000 | Valeur mesure pression sortie circuit Primaire |
| +76.0 | INJWS_PE_CP | REAL | 0.000000e+000 | Valeur mesure pression entrée circuit Primaire |
| +80.0 | INJWS_RESTCYL | REAL | 0.000000e+000 | Valeur mesure conductivité cylindres1/2 |
| +84.0 | INJWS_TSCS | REAL | 0.000000e+000 | Valeur mesure température sortie circ.sec. |
| +88.0 | INJWS_TEECHCP | REAL | 0.000000e+000 | Valeur mesure température entrée echangeur circ.primaire |
| +92.0 | INJWS_TSECHCP | REAL | 0.000000e+000 | Valeur mesure température sortie echangeur circ.primaire |

| Address | Name | Type | Initial value | Comment |
|---|---|---|---|---|
| +96.0 | INJWS_TSCP | REAL | 0.000000e+000 | Valeur mesure température sortie circ.primaire |
| +100.0 | LEBT_VAC01_PGVC_Vac | REAL | 0.000000e+000 | Valeur Seuil Jauge Primaire Enceinte (Piranii) - (GP1) |
| +104.0 | LEBT_VAC01_SGVC_Vac | REAL | 0.000000e+000 | Valeur Seuil Jauge Secondaire Enceinte (Pirani) - (GP1) |
| +108.0 | LEBT_VAC01_PGTP_Vac | REAL | 0.000000e+000 | Valeur Seuil Jauge Primaire Turbo Moléculaire (Pirani) - (GP1) |
| +112.0 | LEBT_VAC01_SGTP_Vac | REAL | 0.000000e+000 | Valeur Seuil Jauge Secondaire Turbo Moléculaire (Pirani) - (GP1) |
| +116.0 | LEBT_VAC02_PGVC_Vac | REAL | 0.000000e+000 | Valeur Seuil Jauge Primaire Enceinte (Piranii) - (GP2) |
| +120.0 | LEBT_VAC02_SGVC_Vac | REAL | 0.000000e+000 | Valeur Seuil Jauge Secondaire Enceinte (Pirani) - (GP2) |
| +124.0 | LEBT_VAC02_PGTP_Vac | REAL | 0.000000e+000 | Valeur Seuil Jauge Primaire Turbo Moléculaire (Pirani) - (GP2) |
| +128.0 | LEBT_VAC02_SGTP_Vac | REAL | 0.000000e+000 | Valeur Seuil Jauge Secondaire Turbo Moléculaire (Pirani) - (GP2) |
| +132.0 | Spare_25 | REAL | 0.000000e+000 | Spare |
| +136.0 | Spare_26 | REAL | 0.000000e+000 | Spare |
| +140.0 | Spare_27 | REAL | 0.000000e+000 | Spare |
| +144.0 | Spare_28 | REAL | 0.000000e+000 | Spare |
| +148.0 | LEBT_HV_Relay_RmtStat | BOOL | FALSE | Commande Prêt en Haute Tension |
| +148.1 | BIT_ERREUR_RONDE_HT | BOOL | FALSE | Bit d'erreur de la ronde HT |
| +148.2 | BIT_PRET_HT | BOOL | FALSE | Bit pret en haute tension |
| +148.3 | SRC_DEF_DISC_CF | BOOL | FALSE | Défaut de discordance Coupelle de Faraday |
| +148.4 | SRC_DEF_DISC_VH2 | BOOL | FALSE | Défaut de discordance de la Vanne H2 |
| +148.5 | SRC_DEF_DISC_VD2 | BOOL | FALSE | Défaut de discordance de la Vanne D2 |
| +148.6 | LEBT_DEF_DISC_VI | BOOL | FALSE | Défaut discordance de la Vanne d'Isolement (VI) |
| +148.7 | LEBT_Chopper_ON | BOOL | FALSE | Signal chopper ON pour le MPS5 |
| +149.0 | LEBT_DEF_RELAY_OPEN | BOOL | FALSE | defaut relais HT ouvert |
| +149.1 | BIT_FORCAGE_MUSCADE | BOOL | FALSE | Bit d'un forcage actif via muscade |
| +150.0 | VAR_RESERVATION491 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +152.0 | VAR_RESERVATION49 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +154.0 | VAR_RESERVATION50 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +156.0 | VAR_RESERVATION51 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +158.0 | VAR_RESERVATION52 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +160.0 | VAR_RESERVATION53 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +162.0 | VAR_RESERVATION54 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +164.0 | VAR_RESERVATION55 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +166.0 | VAR_RESERVATION56 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +168.0 | VAR_RESERVATION57 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +170.0 | VAR_RESERVATION58 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +172.0 | VAR_RESERVATION59 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +174.0 | VAR_RESERVATION60 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +176.0 | VAR_RESERVATION61 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +178.0 | VAR_RESERVATION62 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +180.0 | VAR_RESERVATION63 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +182.0 | VAR_RESERVATION64 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +184.0 | VAR_RESERVATION65 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +186.0 | VAR_RESERVATION66 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +188.0 | VAR_RESERVATION67 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +190.0 | VAR_RESERVATION68 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +192.0 | VAR_RESERVATION69 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +194.0 | VAR_RESERVATION70 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +196.0 | VAR_RESERVATION71 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +198.0 | VAR_RESERVATION72 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +200.0 | VAR_RESERVATION73 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +202.0 | VAR_RESERVATION74 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +204.0 | VAR_RESERVATION75 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +206.0 | VAR_RESERVATION76 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +208.0 | VAR_RESERVATION77 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +210.0 | VAR_RESERVATION78 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +212.0 | VAR_RESERVATION79 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +214.0 | VAR_RESERVATION80 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +216.0 | VAR_RESERVATION81 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +218.0 | VAR_RESERVATION82 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +220.0 | VAR_RESERVATION83 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +222.0 | VAR_RESERVATION84 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +224.0 | VAR_RESERVATION85 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +226.0 | VAR_RESERVATION86 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +228.0 | VAR_RESERVATION87 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +230.0 | VAR_RESERVATION88 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +232.0 | VAR_RESERVATION89 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +234.0 | VAR_RESERVATION90 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +236.0 | VAR_RESERVATION91 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| +238.0 | VAR_RESERVATION92 | WORD | W#16#0 | Réservation DB lectures EPICS |
| =240.0 | | END_STRUCT | | |