FC20 - <offline>

"PLATEFORME HT"


Name: **Family:**
Author: **Version:** 0.1
Block version: 2
Time stamp Code: 10/22/2015 06:12:10 AM
Interface: 10/14/2010 10:18:55 AM
Lengths (block/logic/data): 00230 00124 00002

Name	Data Type	Address	Comment
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Block: FC20 Gestion plateforme HT


Description des équations de la fonction : Gestion Plateforme HT

Network: 1 Commande autorisation ouverture porte source (gâche)




Network: 2 Commande d'activation du signal sonore et lumineux


Commande d'activation du signal sonore et lumineux dans la zone source (Ronde en cours)




Network: 3 Commande d'activation du relais HT en position haute tension



Network: 4 Commande d'autorisation de mise en HT de la plateforme




Network: 5 Commande de désactivation du relais HT, mise à la masse




Network: 6 Commande d'activation / désactivation du panneau lumineux

Commande d'activation / désactivation du panneau lumineux " Présence Haute Tension " dans la zone source



Network: 7 Temporisation temps ronde HT



Network: 8 Bit d'erreur de la ronde HT

