OB1 - <offline>

"CYCL_EXC" Cycle Execution

Name: **Family:**
Author: TOUZERY **Version:** 0.1
Block version: 2
Time stamp Code: 05/22/2017 03:58:16 AM
Interface: 06/29/2007 10:28:02 AM
Lengths (block/logic/data): 01358 01156 00058


Name	Data Type	Address	Comment
TEMP		0.0	
OB1_EV_CLASS	Byte	0.0	Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
OB1_SCAN_1	Byte	1.0	1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
OB1_PRIORITY	Byte	2.0	Priority of OB Execution
OB1_OB_NUMBR	Byte	3.0	1 (Organization block 1, OB1)
OB1_RESERVED_1	Byte	4.0	Reserved for system
OB1_RESERVED_2	Byte	5.0	Reserved for system
OB1_PREV_CYCLE	Int	6.0	Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
OB1_MIN_CYCLE	Int	8.0	Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1_MAX_CYCLE	Int	10.0	Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0	Date and time OB1 started
SFC1_RET_VAL	Int	20.0	Code erreur de SFC1 "READ_CLK"
CPU_DATE_TIME	Date_And_Time	22.0	Heure de la CPU
OB1_TIME_CYCLE_Time	Time	30.0	Temps de cycle de l'OB1
OB1_TIME_CYCLE_Dint	DInt	34.0	Temps de cycle de l'OB1

Block: OB1 "Main Program Sweep (Cycle)"


Network: 1 DEBUT OB1 : Réception "R/W" terminée?




Network: 2 DEBUT OB1 : Fonction Read/Write TCP




Network: 3 DEBUT OB1 : Bit toujours à zéro (ALW_OFF)




Network: 4 DEBUT OB1 : Bit toujours à un (ALW_ON)




Network: 5 Configuration cartes entrées TOR




Network: 6 Configuration carte entrées analogique (SKID)




Network: 7 Communication EPICS




Network: 8 Traitement des données reçues depuis EPICS




Network: 9 Programme fonction Gestion des equipements




Network: 10 Programme fonction défaut des equipements




Network: 11 Programme fonction vanne d'isolement




Network: 12 Programme fonction defaut vanne d'isolement



Network: 13 Programme fonction gestion pompage vide GP1




Network: 14 Programme fonction gestion défaut pompage vide GP1



Network: 15 Programme fonction gestion pompage vide GP2




Network: 16 Programme fonction gestion défaut pompage vide GP2




Network: 17 Fonction Plqteforme HT




Network: 18 fonction gestion sorties PPS MPS




Network: 19 Forcage API muscade




Network: 20 Conversion TGP300-1




Network: 21 Conversion TGP300-2




Network: 22 Lecture abonner reseau DP




Network: 23 Traitement des données émises vers EPICS




Network: 24 Configuration cartes sorties TOR




Network: 25 FIN OB1 : Copies des données RAPIDES et LENTES avant émission




Network: 26 FIN OB1 : BOUCLE Cycle OB1 fixé à 100ms (avec WAIT à 1000µs)





Network: 27 FIN OB1 : Compeur, temps et temps maximum cycle OB1



Network: 28 FIN OB1 : Dernière ligne OB1

