WIRING ACPDB UPS IN
(Switching Lt.2)

IPDU-A
(Switching Lt.2)

IPDU-B
(Switching Lt.2)

Fuse Q2.13, Q2.17, Q2.18, Q2.19
Fuse 32 A

Fuse Q1.09, Q2.03, Q2.04, Q2.05
Fuse 32 A

ACPDB UPS IN
Switching LT.2

Q	Fuse	Label
Q1	Fuse 16A	No Label
Q2	Fuse 63A	No Label
Q3	Fuse 32A	CAB hplg5ce1
Q4	Fuse 32A	CAB hplg5ce2
Q5	Fuse 32A	Back UP Restorn
Q6	Fuse 16A	IDLE
Q7	Fuse 16A	PC Computer
Q8	Fuse 16A	IN PLG 7,8,9
Q9	Fuse 32A	A0
Q10	Fuse 32A	B0

Q	Fuse	Label
Q1	Fuse 16A	No Label
Q2	Fuse 63A	No Label
Q3	Fuse 32A	CAB hplg5ce1
Q4	Fuse 32A	CAB hplg5ce2
Q5	Fuse 32A	Back UP Restorn
Q6	Fuse 16A	PC Computer
Q7	Fuse 16A	PC Computer
Q8	Fuse 16A	IN PLG 7,8,9
Q9	Fuse 16A	IDLE
Q10	Fuse 16A	IDLE

Q	Fuse	Label
Q1	Fuse 16A	No Label
Q2	Fuse 63A	No Label
Q3	Fuse 32A	Rack 3.1
Q4	Fuse 32A	Rack 1.1
Q5	Fuse 32A	IDLE
Q6	Fuse 16A	Power LBA-B
Q7	Fuse 16A	Power Acces New
Q8	Fuse 16A	IDLE
Q9	Fuse 16A	IDLE
Q10	Fuse 16A	BCP 4

Q	Fuse	Label
Q1	Fuse 32A	No Label
Q2	Fuse 32A	No Label
Q3	Fuse 32A	Rack 2.1
Q4	Fuse 32A	Rack 4.1
Q5	Fuse 32A	IDLE
Q6	Fuse 16A	CCTV
Q7	Fuse 16A	BCP 4
Q8	Fuse 32A	No Label
Q9	Fuse 32A	A1
Q10	Fuse 32A	B1