

Тема 7

Критерии при оценке соответствия объектов защиты, систем обеспечения пожарной безопасности требованиям пожарной безопасности.

Критерии при оценке соответствия объектов защиты, порядок проведения анализа пожарной опасности производственного объекта и расчета пожарного риска изложен в главе 21 статьи 94-96 Закона № 123-ФЗ:

Последовательность оценки пожарного риска на производственном объекте.

Анализ пожарной опасности производственных объектов.

Оценка пожарного риска на производственном объекте.

Оценка пожарного риска на производственном объекте

1. Для определения частоты реализации пожароопасных ситуаций на производственном объекте используется информация:

- 1) об отказе оборудования, используемого на производственном объекте;
- 2) о параметрах надежности используемого на производственном объекте оборудования;
- 3) об ошибочных действиях персонала производственного объекта;
- 4) о гидрометеорологической обстановке в районе размещения производственного объекта;
- 5) о географических особенностях местности в районе размещения производственного объекта.

2. Оценка опасных факторов пожара, взрыва для различных сценариев их развития осуществляется на основе:

- сопоставления информации о моделировании динамики опасных факторов пожара на территории производственного объекта и прилегающей к нему территории;
- информации о критических для жизни и здоровья людей значениях опасных факторов анализируемых пожара, взрыва.

3. Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара, взрыва на людей для различных сценариев развития пожароопасных ситуаций предусматривает определение числа людей, попавших в зону поражения опасными факторами пожара, взрыва.

Заключение по результатам независимой оценки пожарного риска.

Результаты проведения независимой оценки пожарного риска оформляются в виде заключения о независимой оценке пожарного риска, направляемого (вручаемого) собственнику в соответствии с **Постановлением Правительства РФ от 7.04.2009 г. N 304 Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска».**

В заключении указываются:

- а) наименование и адрес экспертной организации;
- б) дата и номер договора, в соответствии с которым проведена независимая оценка пожарного риска;
- в) реквизиты собственника;
- г) описание объекта защиты, в отношении которого проводилась независимая оценка пожарного риска;
- д) фамилии, имена и отчества лиц (должностных лиц), участвовавших в проведении независимой оценки пожарного риска;
- е) результаты проведения независимой оценки пожарного риска, в том числе результаты выполнения работ, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 4 настоящих Правил;
- ж) вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения - рекомендации о принятии мер, предусмотренных подпунктом "г" пункта 4 настоящих Правил.

7. Заключение подписывается должностными лицами экспертной организации, проводившими независимую оценку пожарного риска, утверждается руководителем экспертной организации и скрепляется печатью экспертной организации.

8. В течение 5 рабочих дней после утверждения заключения экспертная организация направляет копию заключения в структурное подразделение территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или в территориальный отдел (отделение, инспекцию) этого структурного подразделения.

Официальным документом, составленным по результатам проведения аудита пожарной безопасности является аудиторское заключение. Заключение составляется

в соответствии с федеральными правилами по проведению аудита пожарной безопасности и содержит обоснованное мнение организации по аудиту пожарной безопасности или индивидуального аудитора пожарной безопасности о соответствии деятельности и имущества аудируемого лица требованиям пожарной безопасности. К заключению прилагаются акты об отборе образцов (проб) продукции, обследовании территории, зданий, сооружений, помещений и технологических установок, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, и другие документы или их копии, связанные с результатами проведения аудита пожарной безопасности.

В дополнение к заключению могут быть разработаны и другие документы, которые определяются спецификой объекта или особо оговоренными целями аудиторской работы, в частности, это может быть справка с детализированным перечнем отступлений от требований норм и правил, подробный анализ по отдельным вопросам, а также рекомендации по их устранению.

Результаты пожарного аудита используются при разработке декларации пожарной безопасности, которая должна представляться собственником объекта защиты (зданий, сооружений, строений и производственных объектов) в рамках реализации мер пожарной безопасности в уведомительном порядке в органы пожарного надзора. Для вновь строящихся объектов декларация пожарной безопасности (пожарная декларация) должна подаваться до ввода объекта защиты в эксплуатацию.

Заключение по аудиту пожарной безопасности, содержащее сведения, составляющие государственную тайну, оформляется с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны. Формирование национальной системы независимого аудита безопасности будет осуществляться на основе реализации и ежегодного уточнения программы разработки законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих формы и методы работы надзорных органов МЧС России, адаптации действующей системы государственного контроля (надзора) к условиям обязательного и добровольного аудита безопасности.

Создание системы независимого аудита в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации не предусматривает расходования средств из федерального бюджета на проведение независимого аудита безопасности.

Объекты, на которых осуществляется Пожарный аудит, не подлежат проверке органами государственного пожарного надзора (ГПН) в соответствии с п.25 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 01.10.2007 г. № 517.

По результатам проведения независимой оценки пожарного риска проверяемая организация обязана устранить нарушения пожарной безопасности в соответствии с планом устранения выявленных нарушений. По истечении срока устранения нарушений, выявленных в результате проведения независимой оценки пожарного риска, проверяющая организация проводит повторную проверку, предметом которой является контроль устранения ранее выявленных нарушений требований пожарной безопасности. При неустранении в установленные сроки выявленных нарушений, организация по независимой оценке пожарного риска направляет в органы государственного пожарного надзора по месту нахождения проверяемой организации, информацию о выявленных и не устраненных нарушениях пожарной безопасности. Информация о не устраненных нарушениях пожарной безопасности на соответствующем объекте является основанием для проведения в отношении этого объекта внепланового мероприятия по контролю (надзору) органами государственного пожарного надзора.

Заключение о результатах проведения независимой оценки пожарного риска составляется в трех экземплярах. Один экземпляр заключения вручается под роспись или направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении руководителю проверяемой организации. Второй экземпляр хранится в организации по независимой оценке пожарного риска. Третий экземпляр направляется в органы государственного пожарного надзора для включения в государственный реестр заключений о результатах независимой оценки пожарного риска. Заключение и материалы по независимой оценке пожарного риска (акты об отборе образцов (проб) продукции, обследовании территории, зданий, сооружений, помещений и технологических установок, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз), послужившие основанием для его подготовки, хранятся в организации по независимой оценке пожарного риска в течение 3-х лет. Материалы по независимой оценке пожарного риска представляются органам государственного пожарного надзора по их запросу в установленном порядке. Материалы по результатам независимой оценки пожарного риска могут использоваться при составлении декларации пожарной безопасности объекта защиты, а также при определении страховых тарифов и коэффициентов к ним при проведении добровольного страхования объекта защиты.

Об ответственности.

Ответственность за правильность произведенных расчетов при независимой оценке рисков возлагается на:

1. Собственника объекта (за достоверность и полноту предоставленных сведений).
2. Главного инженера (главного архитектора проекта при проектировании объекта защиты).
3. Организацию, привлеченную для проведения работ по осуществлению независимой оценки рисков. Организация осуществляющая расчет, также несет ответственность за правильность расчетов и достоверность выбранных расчетных данных, в соответствии с законодательством РФ.