Kessler Messtechnik GmbH

Order confirmation / technical data

Pos. 10 Kunden-TAG / customer tag: 100-PT-1002
Messstelle / service: Inlet separator pressure (trip)
Bestell-Nr. / order no.: 4711-02-0815 Rev. B

Sensor limits (URL)	-1 ... 40 bar
Calibrated range	0 ... 10 barg
Output	4-20 mA HART, SIL 2
Ex protection	Ex ia IIC T4 Ga
Process connection	1/2" NPT F
Wetted material	Hastelloy C276
Quantity	1
Enclosure	IP66 / IP67
Power supply	Loop powered, 10.5 - 42 V DC
Ambient design	Desert, 55 °C max, 100 % RH

Rev. B: calibrated range changed on customer request. Supersedes Rev. A.

Fictional test document for 'Engineering + Code + AI', article 02. Not a real product.