

1	2	3	4	5	6
3.1	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) в электроустановках до 1000 В	A14. B22	<div>Проверка работоспособности УЗО</div> <div>Сопротивление изоляции</div> <div>Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д на переменном токе</div> <div>Время отключения УЗО-Д при I_{ном}, 2 I_{ном} и 5 I_{ном}</div> <div>Ток утечки защищаемой электроустановки</div>	<div>ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7;</div> <div>ТКП 181-2009 Приложение В п.В.4.61.4, п.Б.27.1, Б.30.1;</div> <div>ТКП 45.4-04-149-2009 Приложение Г; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14;</div> <div>ГОСТ 30339-95 п.4.2.9;</div> <div>ГОСТ ИЕС 61008-1-2012 п. 5.3.12;</div> <div>ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3</div>	МВИ.МН 5636-201 МВИ МН 2777-201

Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА»



Т.А.Николаева

подпись ведущего оценщика

21.10.2016
дата ТКА

Лист 2 Листов 2