


























| PEC PĀRPLĀNOŠANAS | | | PEC PĀRPLĀNOŠANAS | | |
|-------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Telpas Nr. | TIELPAS NOSAUKUMS | Ptlatiba m² | Telpas Nr. | TIELPAS NOSAUKUMS | Ptlatiba m² |
| 40 | Gērbtuve | 83.7 | 114-a | WC invalīdiem | 4.1 |
| 40-a | Bērnu rotaļu telpa | 49.4 | 114-b | Gērbtuve vīriešiem | 10.9 |
| 40-b | Tualetes bērniem un invalīdiem | 6.1 | 114-c | WC pie gērbtuvēs | 4.6 |
| 40-c | Zīdāmu pārtināmā telpa | 5.2 | 114-d | Duša pie gērbtuvēs | 4.7 |
| | | | 115-a | WC | 1.6 |
| | | | 115-b | WC | 1.6 |
| 43 | Paļģitelpa | 3.1 | 118-a | Gērbtuve sievietēm | 8.1 |
| 44-a | Vīredu tualetes ar 3 tualetu kabīnēm mazgāšanas telpu | 22.7 | 118-b | Duša pie gērbtuvēs | 4.8 |
| | | | 118-c | WC pie gērbtuvēs | 7.2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 50-a | Sieviešu tualetes ar 4 tualetu kabīnēm un mazgāšanas telpu | 29.8 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 56 | Paļģitelpa | 2.7 | | | |

| GAISMEKĻU EKSPĻĀKĀCIJA | | | |
|---|--|--------|----------|
| Gaismeklis plāns | Gaismekļa apraksts un tehnicākie dati | Skaits | Piezīmes |
|  | Gaismeklis "IZEJA" ar kompaktu luminescences spuldzi 1x8W, ap. IP20 un kompakto luminescences spuldzi 1x8W, ap. IP20, ar elektronisko balastu 1.s.t. komp. | 8 | |
|  | Gaismeklis "IZEJA", dubultlāris, ar kompakto luminescences spuldzi 1x8W, ap. IP20 un kompakto luminescences spuldzi 1x8W, ap. IP20, ar elektronisko balastu 1.s.t. komp. | 8 | |
|  | Izbēvētība gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 2x54W, ap. IP20, ar elektronisko balastu | 5 | |
|  | Izbēvētība gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 2x54W, ap. IP20, ar elektronisko balastu, atvērtais režīms ar sprieguma sliekšņa režīmā un burtstāvu bloku 1.s.t. komp. | 1 | |
|  | Griestu gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 2x49W, ap. IP20, ar elektronisko balastu | 37 | |
|  | Griestu gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 2x49W, ap. IP20, ar elektronisko balastu, atvērtais režīms ar sprieguma sliekšņa režīmā un burtstāvu bloku 1.s.t. komp. | 1 | |
|  | Griestu gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 2x49W, ap. IP20, ar elektronisko balastu | 7 | |
|  | Griestu gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 2x49W, ap. IP20, ar elektronisko balastu, atvērtais režīms ar sprieguma sliekšņa režīmā un burtstāvu bloku 1.s.t. komp. | 1 | |
|  | Griestu gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 4x14W, ap. IP20, ar elektronisko balastu | 19 | |
|  | Griestu gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 4x14W, ap. IP20, ar elektronisko balastu, atvērtais režīms ar sprieguma sliekšņa režīmā un burtstāvu bloku 1.s.t. komp. | 6 | |
|  | Sienas gaismeklis ar luminescences spuldzi T5 1x28W, ap. IP20, ar elektronisko balastu | 10 | |
|  | Sienas gaismeklis ar luminescences spuldzi T5 1x28W, ap. IP20, ar elektronisko balastu, atvērtais režīms ar sprieguma sliekšņa režīmā un burtstāvu bloku 1.s.t. komp. | 6 | |
|  | Gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 1x53W, ap. IP20, ar elektronisko balastu, asimetriskās šķētes | 11 | |
|  | Izbēvētība gaismeklis ar kompaktām luminescences spuldzēm 1x20W, ap. IP54, ar elektronisko balastu | 36 | |
|  | Griestu gaismeklis ar luminescences spuldzēm T8 1x36W, ap. IP54, ar elektronisko balastu | 2 | |
|  | Sienas gaismeklis ar luminescences spuldzi T8 1x18W, ap. IP44, ar elektronisko balastu, komplekti ar slēdzi | 8 | |
|  | Sienas gaismeklis ar luminescences spuldzi T8 1x18W, ap. IP44, ar elektronisko balastu, komplekti ar slēdzi un kontaktligzdu | 6 | |
| SLĒDŽU EKSPĻĀKĀCIJA | | | |
| Slēdža apraksts un nospiešanas plāns | Slēdža apraksts un tehnicākie dati | Skaits | Piezīmes |
|  | Vienpolā slēdža zemsprieguma instalācija, 230V, 10A, IP20 | 15 | |
|  | Divpolā slēdža zemsprieguma instalācija, 230V, 10A, IP20 | 4 | |
|  | Vienpolā hermētiskā slēdža zemsprieguma instalācija, 230V, 10A, IP44 | 15 | |
|  | Divpolā slēdža zemsprieguma instalācija, 230V, 10A, IP44 | 4 | |
|  | Plānslēdži no 2.vērtiem zemsprieg. instalācijā, 230V, 10A, IP20 | 4 | |
|  | Kurzbēd sensors | 9 | |

| BŪVES 1. STĀVA PLĀNS SHĒMA | | | | |
|----------------------------|------|-----|------|---|
| Būves kadastra apzīmējums | 0500 | 001 | 1101 | 0 |
| Mēro1S 1:200 | | | | |
| h=3.00 | | | | |
| h=4.50 | | | | |
| h=4.59 | | | | |
| h=6.29 | | | | |
| h=8.50 | | | | |

| | | | |
|--|----------|---|----------|
| C | | | |
| B | | | |
| A | | | |
| KODS | IZMAINĀS | IZM. | IZDARĪJA |
| <p>1. DARBA RASEJUMS BŪVNIECĪBĀ</p> <p>2. IEPRIEKŠĒS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAĪ</p> <p>AUTOCAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPĒKA, JA APĻIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU</p> | | | |
| <p>PROJEKTĒTĀJS:</p> <p>SIA NĀMKS, Pateicis Ieva 7, LV 1050, Rīga, tālrunis: (+371) 6721 6712, fakss: (+371) 6722 2021 e-pasts: namks@namks.lv</p> <p>PASŪTĪTĀJS: Daugavpils Universitāte Reg. Nr. 90000065985, WIENBAS IECLA 13, DAUGAVPILS, LV-5401</p> <p>GALVENAIS BŪVNĒJĒMĒJS: SIA „LATVIJAS ENERGOCEĻNIEKS” Reg. Nr. 40103050565, LUBANAS IECLA 43, RĪGA LV-1073</p> <p>BŪVNIECĪBĀ: Daugavpils Universitātes Dažbāzsnātu un matemātikas fakultātes korpusa renovācija PARADES IECLA 1, DAUGAVPILS</p> <p>BŪVE: ESOŠĀ KORPUSA RENOVĀCIJA</p> <p>RASEJĒ NOSAUKUMS</p> <p>1. STĀVA PLĀNA ŠĒMA AR APGAISMOJUMA ELEKTROTĪKĻIEM</p> <p>BŪVPR.ĀLAŠ VAD.: V.Smirnova 16.07.2012</p> <p>IZSTRĀDĀJA: V.Smirnova 16.07.2012</p> | | | |
| | | | |
| | | <p>LĪGUMA NR. 14-32/12-1 27.02.2012</p> <p>FAILA NOS. EL-9.dwg</p> <p>ARĪVRA. NR. EL-9.dwg</p> <p>DATUMS 16.07.2012</p> <p>STADIJA TP</p> <p>MERGOS 1:200</p> <p>ĀLAŠ RAS. NR. EL-9</p> | |

ŠIS RASEJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAIŅĪT ŠO RASEJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASEJUMS NAV IZMANTOJAM CITU OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS".