



BŪVES 2. STĀVA PLĀNA SHĒMA

Būves kadastra apzīmējums 0500 / 001 / 1101 / 001  
Mēro1S 1:200  
h=3.00

2.STĀVA TĒLPU EKSPLIKĀCIJA

Stāvs	Telpas Nr.	TĒLPAS NOSAUKUMS	Platība m²	PIEZĪMES
2	1	Ventilācijas telpa	40.3	
2	2	Kāpņu telpa	16.1	Izslēdz prasības invaliditāti
2	3	Palīgtelpa	11.1	
2	4	Palīgtelpa	10.5	
2	5	Palīgtelpa	10.0	
2	6	Mazgāšanas telpa	3.0	
2	7	Tualetes	1.2	
2	8	Tualetes	1.2	
2	9	Tualetes	1.1	
2	10	Tualetes	1.1	
2	11	Mazgāšanas telpa	2.9	
2	12	Palīgtelpa	4.3	
2	13	Koridors	3.3	
2	14	Koridors	3.7	
2	15	Dušas telpa	4.7	
2	16	Dušas telpa	5.1	
2	17	Koridors	2.5	
2	18	Sadzīves telpa	14.1	
2	19	Sadzīves telpa	13.1	
2	20	Sadzīves telpa	16.3	
2	21	Sadzīves telpa	12.0	
2	22	Bibliotēka	26.8	Kosmētiskais remonts
2	23	Koridors	70.7	
2	24	Bibliotēka	228.2	
2	25	Koridors	68.4	
2	26	Bibliotēka	37.2	
2	27	Grāmatu krātuve	31.2	Bibliotēkas sistēma
2	28	Laboratorija	53.6	Kosmētiskais remonts
2	29	Kabinets	17.5	
2	30	Laboratorija	17.5	
2	31	Kabinets	16.6	
2	32	Tualetes	1.1	WC pārpārveidāšana
2	33	Tualetes	1.2	
2	34	Tualetes	3.3	
2	35	Mazgāšanas telpa	9.9	WC pārpārveidāšana
2	36	Mazgāšanas telpa	16.8	WC pārpārveidāšana
2	37	Koridors	6.3	
2	38	Tualetes	1.2	
2	39	Tualetes	1.2	
2	40	Tualetes	1.1	
2	41	Tualetes	1.2	
2	42	Tualetes	1.7	
2	43	Mazgāšanas telpa	1.8	
2	44	Palīgtelpa	6.6	
2	45	Kāpņu telpa	22.3	Izslēdz prasības invaliditāti
2	46	Muzejs	46.9	
2	47	Auditorija	50.1	Kosmētiskais remonts
2	48	Kabinets	53.7	
2	49	Kabinets	17.6	
2	50	Kabinets	18.5	Kosmētiskais remonts
2	51	Kabinets	34.9	
2	52	Kabinets	34.5	
2	53	Kabinets	17.4	
2	54	Koridors	121.5	
2	55	Noliktava	18.9	
2	56	Lifta telpa	4.7	Izslēdz prasības invaliditāti
2	57	Koridors	25.5	
2	58	Kāpņu telpa	18.9	Izslēdz prasības invaliditāti
2	59	Kabinets	26.4	
2	60	Elektrosadales telpa	5.4	
2	61	Kabinets	15.8	

GAISMEKĻU EKSPLIKĀCIJA

Gaismeklis pilnā	Gaismekļa apraksts un tehniskie dati	Skaits	Piezīmes
A	Gaismeklis "IZELVA" ar kompakto luminescences spuldzi 1x8W, a.p. IP20 un burināšanas bloku 1.4. komp.; deg visa laika	9	
A	Gaismeklis "IZELVA" dubultais, ar kompakto luminescences spuldzi 1x8W, a.p. IP20 un burināšanas bloku 1.4. komp.; deg visa laika	12	
B	Griešņu tipa gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 2x49W, a.p. IP20, ar elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma sliekšņa režģu un burināšanas bloku 1.4. komp.	41	
B	Griešņu tipa gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 2x49W, a.p. IP20, ar elektronisko balastu	18	
B	Griešņu tipa gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 2x49W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu	2	
B	Griešņu tipa gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 2x28W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu	12	
B	Griešņu tipa gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 2x28W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu	3	
B	Griešņu tipa gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 4x14W, a.p. IP20, ar elektronisko balastu	33	
B	Griešņu tipa gaismeklis ar luminescences spuldzēm T5 4x14W, a.p. IP20, ar elektronisko balastu	7	
B	Sienas tipa gaismeklis ar luminescences spuldzi T5 1x28W, a.p. IP20, ar elektronisko balastu	15	
B	Sienas tipa gaismeklis ar luminescences spuldzi T5 1x28W, a.p. IP20, ar elektronisko balastu	9	
B	Gaismeklis ar luminescences spuldzi T5 1x35W, a.p. IP20, ar elektronisko balastu, asimetriskās pje tafeles	18	
B	Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompakto luminescences spuldzēm 1x20W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu	32	
B	Sienas gaismeklis ar luminescences spuldzi T8 1x18W, a.p. IP44 ar elektronisko balastu, komplekti ar slēdzi	8	

SLĒDŽU EKSPLIKĀCIJA

Slēdža apraksts un tehniskie dati	Skaits	Piezīmes
Vienpola slēdžis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP20	15	
Dvīppola slēdžis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP20	10	
Vienpola hermētisks slēdžis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP44	15	
Dvīppola slēdžis zemapmetuma instalācijai, 230V, 10A, IP44	4	
Pārslēdžis no 2.vietām zemapm. instalācijai, 230V, 10A, IP20	4	
Kontaktsensors	12	

PĒC PĀRPLĀNOŠANAS

Telpas Nr.	TĒLPAS NOSAUKUMS	Platība m²
22-a	Bibliotēka	26.8
23-a	Koridors	70.7
25-a	Koridors	68.4
26-a	Bibliotēka	263.4
27-a	Grāmatu krātuve - arhīvs	31.2

PĒC PĀRPLĀNOŠANAS

Telpas Nr.	TĒLPAS NOSAUKUMS	Platība m²
104-a	WC invalidiem	3.4
104-b	WC	1.5
104-c	WC	1.5
104-d	Mazgāšanas telpa	21.6

PĒC PĀRPLĀNOŠANAS

Telpas Nr.	TĒLPAS NOSAUKUMS	Platība m²
32-a	WC	1.7
32-b	WC invalidiem	3.4
32-c	Mazgāšanas telpa	12.8

PĒC PĀRPLĀNOŠANAS

Telpas Nr.	TĒLPAS NOSAUKUMS	Platība m²
36-a	Mazgāšanas telpa	22.8
36-b	WC	1.9
36-c	WC	1.8
36-d	WC invalidiem	3.6

ŠIS RASEJUMS TĒK IZSNĒGTS TĒKĀ KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA. SAŅĒMĒJIS PIETIKT NEPAVĀRĒT UN NEZĒMĒT ŠO RASEJUMU VĒLĀ DAĻĀS BEZ PROJEKTĒTĀJA PIETIKŠANAS. SAŅĒMĒJIS PIETIKT, KĀ ŠIS RASEJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CĒLTNĒCĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS".

C

B

A

KODS

IZMAIŅAS

IZM. IZDARĪJA

DARBA RASEJUMS BŪVNĒCĪBAI

IEPRIEKŠĒJIS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

AUTOCAD RASEJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APĻIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.

PROJEKTĒTĀJS:

SIA NAMS, Pilsētas iela 7, LV 1050, Rīga, Māc. (+371) 67211076, faks (+371) 6721209, e-pasts: namsgamams.archiv.lv

PASŪTĪTĀJS: Daugavpils Universitāte

Reg. Nr. 90000065985, VIENĪBAS IELA 13, DAUGAVPILS, LV-5401

GALVENŠĀS BŪVNĒCĪBAS: SIA LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS

Reg. Nr. 40103050565, LUBĀNAS IELA 43, RĪGA LV-1073

BŪVOBJEKTS: Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes korpusa renovācija

PARĀDES IELA 1, DAUGAVPILS

BŪVE: ESOSĀ KORPUSA RENOVĀCIJA

RASEJ. NOSAUKUMS: 2. STĀVA PLĀNA SHĒMA

AR APGAISMOJUMA ELEKTROTĒKLIEM

IZSTRĀDĀJA: V.Šmirnova

16.07.2012

LĪGUMA NR. 14-32/12-1

27.03.2012

FAILA NOS. EL-10.dwg

ARHĪVA NR. EL-10.dwg

DATUMS: 16.07.2012

STADIJA: TP

MĒROGS: 1:200

DAĻA: RAS. NR.

EL-10