

COMPTE RENDU DE VISITE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Dossier n° TIS-2026-1001 | Visite du 2026-05-14 | Établi par Mme Petit

Bien inspecté : 5 Rue Louis Jouvét 33320 Eysines (maison, 2006-2012)

DÉSORDRES CONSTATÉS

1. [MAJEURE] rez-de-chaussée

Le carrelage du séjour est désolidarisé et le dallage présente un affaissement net au centre de la pièce.

2. [MINEURE] acrotère

Éclats de béton en sous-face du balcon laissant apparaître des aciers corrodés, enrobage manifestement insuffisant.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.