

COMPTE RENDU DE VISITE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Dossier n° TIS-2026-1003 | Visite du 2026-03-06 | Établi par M. Da Silva

Bien inspecté : 32 Rue Bouche 33140 Villenave-d'Ornon (maison, avant 1948)

DÉSORDRES CONSTATÉS

1. [MAJEURE] chambres

Moisissures noires aux angles des plafonds des chambres et autour des fenêtres ; la ventilation du logement est insuffisante.

2. [MINEURE] souche de cheminée

Traces d'infiltration au plafond du dernier niveau au droit de la noue ; plusieurs tuiles déplacées et solin dégradé autour de la souche de cheminée.

3. [MOYENNE] balcon du 2e étage

Éclats de béton en sous-face du balcon laissant apparaître des aciers corrodés, enrobage manifestement insuffisant.

4. [MAJEURE] façade sud

Cloquage et chute localisée de l'enduit de façade, spectre des joints de maçonnerie apparent.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.