

COMPTE RENDU DE VISITE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Dossier n° TIS-2026-1008 | Visite du 2026-04-01 | Établi par M. Lambert

Bien inspecté : 265 Avenue de la Libération Charles de Gaulle 33110 Le Bouscat (appartement, 2019)

DÉSORDRES CONSTATÉS

1. [MOYENNE] façade sur rue

L'enduit monocouche de façade présente un faïençage généralisé et des décollements par plaques au droit des points singuliers.

2. [MAJEURE] rez-de-chaussée

Le carrelage du séjour est désolidarisé et le dallage présente un affaissement net au centre de la pièce.

3. [MOYENNE] solivage du grenier

Flèche anormale du plancher bois de l'étage ; plusieurs solives présentent des sections affaiblies.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.