

COMPTE RENDU DE VISITE - CONTRÔLE TECHNIQUE

Dossier n° TIS-2026-1019 | Visite du 2026-03-17 | Établi par Mme Hoffmann

Bien inspecté : 12 Rue Minvielle 33000 Bordeaux (appartement, avant 1948)

DÉSORDRES CONSTATÉS

1. [MAJEURE] rez-de-chaussée

Le carrelage du séjour est désolidarisé et le dallage présente un affaissement net au centre de la pièce.

2. [MOYENNE] couloir

Traces d'humidité en partie basse des murs du rez-de-chaussée, avec salpêtre et décollement des plinthes. L'humidité remonte du sol, absence d'arase étanche.

3. [MAJEURE] plancher de l'étage

Plancher de l'étage souple à la marche, craquements importants, solivage sous-dimensionné à première vue.

4. [MAJEURE] pignon nord

Lézardes traversantes au droit des angles du bâtiment, compatibles avec un tassement différentiel des fondations en sol sensible.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.