

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE

Référence : TIS-2026-1025

Date de visite : 2026-05-11

Inspecteur : Mme Janssens

Adresse du bien : 85 Rue Roustaing 33400 Talence

Type : appartement - Construction : 1989-2000

OBSERVATIONS

Observation 1 - Localisation : façade sud - Gravité : moyenne

L'enduit monocouche de façade présente un faïençage généralisé et des décollements par plaques au droit des points singuliers.

Observation 2 - Localisation : cuisine - Gravité : moyenne

Moisissures noires aux angles des plafonds des chambres et autour des fenêtres ; la ventilation du logement est insuffisante.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.