

FICHE D'INSPECTION

Réf. : TIS-2026-1027 Date : 2026-03-03

Adresse : 16 Cours de l'Argonne 33000 Bordeaux

Contrôleur : Mme Petit

Typologie : appartement / avant 1948

POINTS RELEVÉS

Point 1 (chambre 2) - niveau de gravité : moyenne

Infiltrations d'eau autour des menuiseries de la façade exposée ; le calfeutrement entre dormant et gros oeuvre est dégradé.

Point 2 (chambres) - niveau de gravité : majeure

Les occupants signalent de la buée permanente et des taches noires au plafond de la salle de bains ; la VMC est hors service.

Point 3 (façade sud) - niveau de gravité : majeure

L'enduit monocouche de façade présente un faïençage généralisé et des décollements par plaques au droit des points singuliers.

Point 4 (faîtage) - niveau de gravité : majeure

Auréoles récentes au plafond sous toiture : les points singuliers de la couverture (rives, arêtières) sont défectueux.

Le présent rapport est établi à des fins de démonstration. Document synthétique généré automatiquement.