


Minutes of Meeting		Date : 31 Agustus 2023 Time : 09.30 WIB – Selesai Place : ULP Demak
Attendees : Daftar hadir terlampir		Note taker : Dhita Ayu Damayanti
<i>Minutes</i>		
Agenda : Pembahasan Permohonan Perubahan Daya Hartono daya 16.500 va		Presenter : Dhita Ayu Damayanti
LATAR BELAKANG :		
<ol style="list-style-type: none"> Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0002.E/DIR/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Penerbitan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Surat Ketetapan Anggaran Investasi Penyambungan Konsumen. Surat Permohonan dari Hartono Perihal Permohonan Penyambungan Perubahan Daya Hartono daya 16.500 va dengan ID Pel 523061344722. 		
PEMBAHASAN :		
<ol style="list-style-type: none"> Pada prinsipnya PLN siap untuk memenuhi kebutuhan listrik Hartono daya 16.500 va Rencananya Listrik dipergunakan untuk keperluan Gudang Industri. Sesuai dengan Kebijakan Layanan Penyambungan Baru (PB) dan Perubahan Daya (PD) saat ini, proses PB/PD dilayani dengan pertimbangan Kajian Kelayakan Proyek (KKP). PLN telah melakukan survey lokasi dan penyusunan KKP. Berdasarkan hasil perhitungan KKP yaitu perhitungan Biaya Penyambungan (BP) terhadap RAB, permohonan PB tersebut belum memenuhi syarat kajian (BP < Investasi) dan payback periode lebih dari 5 tahun. Biaya Permohonan PD 523061344722 R3/16.500 VA adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> BP : Rp. 11.724.900 UJL : Rp. 1.619.200 PPN : Rp. 1.289.739 Total biaya yang dibayarkan untuk Permohonan PB tersebut pada poin 5 diatas adalah Rp 14.633.839,- (belum termasuk biaya materai & administrasi bank). Pelanggan telah diarahkan ke daya 41500 namun belum berkenan. Pelanggan diwajibkan memiliki sertifikat Laik Operasi (SLO) Tegangan Rendah (TR). SLO ini diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Permasalahan yang timbul dalam proses pekerjaan pembangunan jaringan listrik PLN, seperti ijin penanaman tiang, ijin rabas pohon, pembebasan lahan, 		

perabasan pohon, papan reklame dan lain-lain, **menjadi tanggung jawab Pelanggan.**



10. Pelanggan siap mentaati ketentuan PT PLN (Persero) tentang Standar Konstruksi Jaringan Distribusi PLN, sebagai contoh yaitu penempatan Alat Pengukur dan Pembatas (APP), Gardu Listrik ditempatkan di sisi luar bangunan, dan lain-lainnya sehingga mudah diakses oleh petugas PLN untuk melakukan pembacaan meter dan keperluan lainnya.
11. Permohonan dimasukkan dalam kategori **daftar tunggu potensial** sampai dengan adanya kebijakan layanan penyambungan baru dan perubahan daya lebih lanjut dan pelanggan bersedia menunggu Persetujuan PB/PD tersebut.
12. No Register PB/PD akan diterbitkan apabila permohonan PB/PD telah disetujui oleh Manajemen Pusat dan kebutuhan material sudah lengkap serta syarat administrasi pelanggan sudah terpenuhi.
13. Untuk durasi penyambungan PB/PD dengan perluasan jaringan JTM dan Trafo sesuai dengan ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) hari layanan adalah 25 Hari dihitung dari pembayaran Biaya Penyambungan (BP).
14. Pelanggan berkomitmen melakukan pelunasan tagihan rekening listrik paling lambat tanggal 20 pada setiap bulannya tanpa melihat hari libur.
15. MoM ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan SPJBTL (Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik).
16. Adapun kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi yaitu NPWP, Surat Pernyataan Membayar Listrik Tepat waktu, SLO akan segera dilengkapi sebelum register terbit.

Pelanggan



(.....)

DAFTAR HADIR
Demak, 31 Agustus 2023

Nama	Unit	TandaTangan
1. Dhita Ayu Damayanti	ULP Demak	
2. 	Pihak Pelanggan	